

Znak: ZPL.271.10.2022.AW

Odpowiedzi Nr 1 na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: *Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacji stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie*

W odpowiedzi na skierowane zapytania z dnia 28 lutego 2022 r. dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na w/w zadanie, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

W uwzględnieniu treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączonego do SWZ opisu przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej Wykonawca wnosi o:

- a/ podanie parametrów linii SN (min. przekroju linii),
- b/ podanie parametrów żerdzi do wykonania przebudowy linii SN (min. siła wierzchołkowa żerdzi),
- c/ podanie parametrów przebudowywanej linii SN – czy należy zastosować rozłączniki z uziemnikiem, podanie prądu rozłączalnego rozłączników, oraz podanie ustroju SFP-122 czy SFP-133.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową na likwidację kolizji z linią napowietrzną SN - załącznik nr 13 SWZ:

- 1) istniejąca linia SN 15kV „Przyłęki-Dąbie” pomiędzy stanowiskami 48-47, istniejące przęsło linii napowietrznej 3xAFL-6 25mm²;
- 2) parametry żerdzi: Żerdź wirowana E13,5/15 o nośności 15kN;
- 3) należy zastosować rozłączniko-uziemniki RUN III 24/4-W-KV do rozłączania i łączenia prądu obciążenia do 100A, prąd znamionowy ciągły 400A, uziom fundamentowy ustroju SFP-133.