



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 40581220 Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Dolnej 3 oraz Dolnej 10A w Gdańsku

Pytania:

Pytanie 1. Dzień dobry, mamy pytanie dotyczące wykonania wcinki na gorąco dn50 mm w rurociąg dn80 mm. Według naszego doświadczenia nie ma możliwości wykonania wcinki dn50 w dn80. Zalecaną średnicą według katalogu producenta rur preizolowanych ABB jest średnica dn125 mm a nie dn80 mm. Czy istnieje możliwość zamiany wcinki na trójniki stalowe wraz z preizolacją na budowie ? Jeżeli tak to czy zamawiający obciąży wykonawcę za zrzut o raz napełnienie sieci ciepłowniczej czynnikiem grzewczym ?

Odpowiedzi:

Ad 1) Zamawiający informuje, iż Wykonanie wcinki na gorąco (zgodnie z projektem) jest możliwe do wykonania pod względem technicznym. Przyłącze należy wykonać zgodnie z projektem.

Gdańsk, dnia 02.11.2023 r.