


In 160A Isc 6kA

OZNACZENIA:



UWAGA:

DLA OBWODÓW 71, 101, 102 ZOSTAWIĆ ZAPAS PRZEWODÓW 2m

PRZYKŁADOWE ROZMIESZCZENIE APARATURY W ROZDZIELNICY RG22 DOPUSZCZA SIĘ INNE ROZWIĄZANIA



TERMOSTAT REGULUJĄCY PRACĘ REZYSTORA GRZEWZEGO NA TEMP. +5st.

ARCHITEKT

ANDRZEJ FILIPIUK


ADRES:
UL. WYSZYŃSKIEGO 18/4, 21-560 MIEDZYRZEC PODL.
NIP: 537 203 46 53
REGON: 06011508
TEL.: +48 516042484
INWESTOR:
GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ADRES INWESTORA:
UL. WARSZAWSKA 20, 21-560 MIEDZYRZEC PODL.
TYTUŁ PROJEKTU: JTWORZENIE CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU*
ADRES INWESTYCJI:
HALASY, gm. MIEDZYRZEC PODLASKI, 21-560 MIEDZYRZEC PODL.
DZ. NR EWID: 214/1.
DBREB0003 HALASY
JEDNOSTKA EWID: 060110_2 m. MIEDZYRZEC PODLASKI – GMINA

TYTUŁ RYSUNKU: ROZDZIELNICA RG22

FAZA:
PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAŁ/SPRAWDZIŁ:
PROJ. W SPECJALNOŚCI INST.:
mgr inż. ROBERT KLECZKOWSKI
upr. nr. MAZ/0270/PDWE/09
PROJ. W SPECJALNOŚCI INST.:
mgr inż. JANUSZ DĄDUN
upr. nr. 829/BF/97
SKALA RYS.: 1:100
DATA: STYCZEŃ 2024
NR ARKUSZA: E-5
KOREKTA: -----

ROZDZIELNICA WNEKOWA NP LEGRAND
6-CIO RZĘDOWA, PO 24 MODUŁY W RZĘDZIE
RAZEM 144 MODUŁY
WYPOSAŻONA W DRZWI PEŁNE ZAMYKANE
NA KLUCZYK IP40

UWAGA:
WSZELKIE ODSTĘPSTWA WYKONAWSTWA OD ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH NALEŻY UZGADNIAĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.



UKŁAD SECI "IN-S"

MOC ZAINSTALOWANA Pz=57kW
MOC OBLICZENIOWA Po=49kW
PRĄD OBLICZENIOWY Io=77A
PRĄD BEZPIECZNIKA Ib=100A

6-CIO RZĘDOWA WNEKOWA PO 24 MODUŁY W RZĘDZIE, RAZEM 144 MODUŁY WYPOSAŻONA W DRZWI PEŁNE ZAMYKANE NA KLUCZYK IP40

