In 160A Isc 6kA



6-CIO RZĘDOWA, WNĘKOWA PO 24 MODUŁY W RZĘDZIE, RAZEM 144 MODUŁY
WYPOSAŻONA W DRZWI PEŁNE ZAMYKANE NA KLUCZYK IP40

MOC ZAINSTALOWANA Pz=12kW
MOC OBLICZENIOWA Po=10.5kW
PRĄD OBLICZENIOWY Io=17A
PRĄD BEZPIECZNIKA Ib=40A

UKŁAD SIECI *TN-S*

UWAGA:

WSZELKIE ODSTĘPSTWA WYKONAWSTWA OD ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH NALEŻY UZGADNIAĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.

OZNACZENIA:

- 100A — ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY BUDOWY MODUŁOWEJ 100A
- kl.*C* / PE — OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY kl. *C*
- x3 — LAMPKI SYGNALIZACYJNE W TRZECH KOLORACH WSKAZUJĄCE OBECNOŚĆ NAPIĘCIA W TABLICY ROZDZIELCZEJ
- 3x63 / 100A — ROZŁĄCZNIKO-BEZPIECZNIK BUDOWY MODUŁOWEJ 100A TRÓJBIEGUNOWY Z WKŁADKĄ TOPIKOWĄ 63A
- 16 / 3B — WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRĄDOWY BUDOWY MODUŁOWEJ 16A TRÓJBIEGUNOWY CH-KA *B*
- 4x25 / 30AC — WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY RÓŻNICOWO-PRĄDOWY BUDOWY MODUŁOWEJ 25A/30mA CZTEROBIEGUNOWY CH-KA *AC*
- SZYNA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
- —1.5² Cu— PRZEWÓD Z PODANYM PRZEKROJEM ŻYŁY ROBOCZEJ
- 3 / 3 — PRZEWÓD PIĘCIO(TRÓJ)-ŻYŁOWY Z ŻYŁĄ NEUTRALNĄ *N* I OCHRONNĄ *PE*
- 01 W1 — NUMERACJA OBWODÓW (OBWODÓW WEWNĘTRZNYCH TABLICY)
- KF — DODATKOWA ŻYŁA DO KONTROLI NAPIĘCIA ZASILANA W OBWODACH ŁĄCZONYCH NA ICH POCZĄTKU
- NP. Pz=....kW — MOC ZAINSTALOWANA TABLICY ELEKTRYCZNEJ
- NP. Po=....kW — MOC OBLICZENIOWA TABLICY ELEKTRYCZNEJ

ARCHITEKT
ANDRZEJ FILIPIUK

ADRES:
UL. WYSZYŃSKIEGO 18/4, 21-560 MIĘDZYRZEC PODL.
NIP: 537 203 46 53
REGON: 060111508
TEL.: +48 516042484

INWESTOR:
GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI
ADRES INWESTORA:
UL. WARSZAWSKA 20, 21-560 MIĘDZYRZEC PODL.

TYTUŁ PROJEKTU: „UTWORZENIE CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU"
ADRES INWESTYCJI:
HALASY, gm. MIĘDZYRZEC PODLASKI, 21-560 MIĘDZYRZEC PODL.
DZ. NR EWID.: 214/1.
OBRĘB: 0003 HALASY
JEDNOSTKA EWID.: 060110_2 m. MIĘDZYRZEC PODLASKI - GMINA

TYTUŁ RYSUNKU: ROZDZIELNICA RG02

FAZA:
PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAŁ/SPRAWDZIŁ:	PODPIS:
PROJ. W SPECJALNOŚCI INST.: mgr inż. ROBERT KLECZKOWSKI upr. nr MAZ/0270/POWE/09	
PROJ. W SPECJALNOŚCI INST.: mgr inż. JANUSZ DADUN upr. nr 829/BP/97	

SKALA RYS.: 1:100	DATA.: STYCZEŃ 2024
NR ARKUSZA.: E-3	KOREKTA: ----------