

Pieszycy, dnia 22 sierpnia 2023 r.

GMINA PIESZYCE
ul. Tadeusza Kościuszki 2
58 – 250 Pieszycy,

Nr sprawy: WGPRiIT.271.19.2023

do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa drogi publicznej nr 117655D w miejscowości Piskorzów – etap 1

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone pytania:

Pytanie

W związku z występującą rozbieżnością w treści PFU oraz odpowiedzi na pytania z dnia 18.08.2023r. proszę o udzielenie informacji:

Zamawiający w PFU określił minimalne grubości warstw nawierzchni jako:

- warstwa ścieralna gr. 4cm
- warstwa wiążąca gr. 5cm

W wyjaśnieniach z dnia 18.08.2023r. w pkt. 3 wskazano docelową kategorię obciążenia ruchu KR2, dla której określony w PFU układ warstw nie jest właściwy. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie podbudowy oraz nawierzchni zgodnie z PFU.

Odpowiedź:

Zamawiający, informuję, iż w PFU zostały przedstawione minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące konstrukcji oraz nawierzchni elementów drogi. Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie podbudowy oraz nawierzchni zgodnie z PFU lub z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych oraz Katalogiem Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych przy założeniu rozwiązań właściwych dla założonej kategorii obciążenia ruchem oraz określonych na etapie projektowania warunków gruntowo-wodnych.