



## ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A  
Sekretariat tel. (58) 32-64-990; faks (58) 32-64-999; Regon: 191687276  
[www.zdw-gdansk.pl](http://www.zdw-gdansk.pl) e-mail: [sekretariat@zdwgdansk.pl](mailto:sekretariat@zdwgdansk.pl)



DZP.2460.2.2021.DR L.p. 3

Gdańsk, dnia 16.06.2021 r.

### Platforma zakupowa Zamawiającego

**Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumii, polegającą na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego od ul. Przyszecznej do granicy z Gminą Kosakowo***

**Oznaczenie postępowania: 2/DZP/2021/TP/WRI**

### **ZAPYTANIA NR 2** **(pytania od nr 9 do nr 14)**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

#### **Pytanie nr 9:**

„Proszę o podanie danych dotyczących wykonania nowego ogrodzenia: materiał, wymiary i załączenie rysunku.”

#### **Odpowiedź:**

Przebudowę ogrodzenia należy wykonać odtwarzając ogrodzenie w takiej formie jak w stanie istniejącym. Należy wykonać ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej rozpiętej na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie z wykonaniem cokołu wys. 30 cm. Dopuszcza się cokół z elementów prefabrykowanych. Siatka wysokości 1,5m, rozstaw słupków co 1,5 - 2m.

#### **Pytanie nr 10:**

„Dotyczy przepustu w km 1+088,23 – wg rys. 5.1 i 5.2 z lewej strony należy wzmocnić skarpe i dno rowu na dł. 5 mb. Kosztorys ofertowy obejmuje wzmocnienie na dł. 2 m. Proszę o korektę ilości w kosztorysie.”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje korekty kosztorysu ofertowego dla branży drogowej i branży mostowej.

**Patrz Zmiana SWZ nr 2 z dn. 16.06.2021 r.**

#### **Pytanie nr 11:**

„Jakie masy należy przyjąć dla ścieżki rowerowej? wg przekroji konstrukcyjnych rys. 3,1 i 3,2 zakłada: w-wa wiążąca z AC 11W, w-wa ściernalna z AC 8S, wg PW pkt. 2.4 zakłada: w-wa wiążąca z AC 11W, w-wa ściernalna z AC 5S, a w kosztorysie ofertowym wpisano: w-wa wiążąca z AC 16W, w-wa ściernalna AC 11S.”

#### **Odpowiedź:**

Nawierzchnia ścieżki rowerowej, którą należy przyjąć:

- na w-wę ściernalną AC 5S,
- na w-wę wiążącą AC 11W.

#### **Pytanie nr 12:**

„Proszę o dokładne określenie parametrów dla geowłókniny separacyjnej i georusztu. W SST brak parametrów wytrzymałościowych.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o parametry dotyczące geosyntetyków.

**Patrz Zmiana SWZ nr 2 z dn. 16.06.2021 r.**

**Pytanie nr 13:**

„Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia Pkt. 4.1 SWZ: "Zamówienie obejmuję wycinkę jednego drzewa i części krzewów - pozostały zakres wycinek został wykonany w ramach odrębnego zamówienia" - Proszę o poprawienie kosztorysów ofertowych w tym zakresie.”

**Odpowiedź:**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku informuje, iż wycinka drzew i krzewów została wykonana w ramach odrębnego postępowania. Na odcinku pozostało do wycięcia jedno drzewo na które Zamawiający uzyskał odstępowo nr RDOŚ-GD-WZG.6401.71.2021.WW.2 (udostępniono w załączeniu do Zmiany SWZ nr 2 z dn. 15.06.2021 r.) z uwagi na znajdujące się gniazdo ptaka objętego ścisłą ochroną – Sierpówki (pozycja 4 kosztorysu ofertowego) Ponadto na odcinku pozostają do wycięcia krzaki o łącznej powierzchni ok 0,1 ha (pozycja 6 kosztorysu ofertowego). Pozycje ujęte w kosztorysie ofertowym nr 3 oraz nr 5 dotyczą usunięcia pni (karpin) po uprzednio wyciętych drzewach pozostających w miejscu realizacji zadania.

**Pytanie nr 14:**

„Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pkt 4.1. SWZ do wycięcia pozostało jedno drzewo i część krzewów. W związku z tym prosimy o korektę ilości w formularzu kosztorysu ofertowego w pozycjach dotyczących wycinki drzew i krzewów.”

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 13.

Z poważaniem

**Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI**

**MGR INŻ. ANNA MĄTEWSKA**

.....

(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub jego pełnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 3 do SWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. Aa.

Osoba prowadząca postępowanie: Daniel Rynkiewicz, tel. (58) 3264963,

Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem:

<http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/>