



Poznań 16.07.2021r.

OGŁOSZENIE – PYTANIA DO SWZ I ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

Sprawa: ZP/TM/tp/04/2021

**Dotyczy: Zmiany aranżacji strefy baru i tepidarium w saunach w Kompleksie Termy
Maltańskie w Poznaniu**

**W dniu 16.07.2021r.do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści SWZ i załączników
do SWZ. Poniżej treść pytań i odpowiedzi na zadane pytania.**

Pytanie 1.

Ponawiamy pytanie odnośnie dopuszczenia zmiany odcinka łukowego fasady szklanej o promieniu $r=1010$ mm na trzy odcinki proste załamane pod kątem. Uzasadnieniem ponownego zapytania jest informacja od producentów profili aluminiowych o braku możliwości wykonania łukowego odcinka fasady w odporności ogniowej min. EI15. Dokument w postaci Krajowej Oceny Technicznej wystawiany dla systemów fasadowych pożarowych wyklucza wykonanie takiego elementu (zarówno w systemach Ponzio jak i Aluprof). W związku z powyższym czy Inwestor dopuszcza zmianę odcinka łukowego na 3 odcinki proste, które będą ustawione między sobą pod kątem?

Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę.