



Waliły – Stacja, 08.03.2022 r.

Zn. spr.: SA.270.04.2022

Strona prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania pn.: Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj, polegających na wyposażeniu biura Nadleśnictwa Waliły w instalację systemu klimatyzacji.

Odpowiedzi na zapytania do postępowania

Zamawiający informuje iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone pytania. W związku tym zgodnie z art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Treść pytania: W przedmiocie zamówienia jest zawarty zapis "możliwość sterowania wszystkimi jednostkami z nadawaniem im nazw oraz grupowaniem (sterowanie modułem wi-fi – aplikacja dostępna na system Android i iOS)"

Czy Zamawiający potwierdza, że każda jednostka wewnętrzna sytemu powinna mieć odpowiedni moduł umożliwiający pracę zdalną przy użyciu siecią WiFi ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że każda jednostka wewnętrzna sytemu powinna mieć odpowiedni moduł umożliwiający pracę zdalną przy użyciu siecią WiFi

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.