


Lokalizacja/ Temat	Biestrzyków		
Oznaczenie granic konsystencji Atterberga i stopnia plastyczności I _L wg PN-88/B-04481			
Data badania:	15.12.2020		
Lokalizacja:	O-5 (1,50-3,00)		
Rodzaj gruntu wg PN-B-02480	Gp		
Wilgotność w [%]	13,99		
Granica plastyczności w _p [%]	12,40		
	25,46	35	
	25,99	29	
	26,55	23	
	27,11	19	
	27,38	16	
Granica płynności w _L [%]	26,35		
Wskaźnik plastyczności I _p [%]	13,95		
Stopień plastyczności I _L	0,11		
Stan gruntu	twardoplastyczny		

WYZNACZANIE W_L

Liczba uderzeń Nu	Wilgotność w [%]
10	27,3
15	27,1
25	26,6
30	26,0
40	25,5



Badanie wykonał: Daniel Zieliński

Załącznik nr 5.3