

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski 16.04.2020

L.dz. TP /20

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

***Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach - część II: wymiana sieci ciepłowniczej i modernizacja źródła ciepła w Rydułtowach”
Sprawa 11/Zp/2020***

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1) Czy kanały przełazowe, w których przebiega istniejąca sieć niskoparametrowa, są do demontażu? Jeśli tak, to co z pozostałymi instalacjami przebiegającymi w kanale, np. elektrycznymi?

Odpowiedź: Kanały przełazowe nie podlegają likwidacji.

2) W audycie energetycznym dotyczącym węzła cieplnego jest mowa o wymienniki ciepła typu JAD dla c.w.u., a z kolei w PFU jest mowa o wymienniki płytowym. Jest dowolność w wyborze wymiennika ciepła dla c.w.u.?

Odpowiedź: Dopuszczamy zastosowanie dowolnych wymienników.

Z poważaniem