




ROZDZIELNICA										LINIA	URZĄDZENIE
Nr.rozdzielniczy										Nr.przedziału	
Nap/przekrój szyn 3x400V, 50 Hz, 400A											
<div><div>Wylacznik</div><div>In(A) typ</div><div>Stycznik</div><div>In(A) typ</div><div>Przełącznik termiczny</div><div>zakr. typ</div><div>Przekł.prąd.</div><div>Przekł. typ</div><div>Amperomierz zakr.</div><div>A typ</div></div>											
Typ, przekrój kabla zasil.										YKXS 4x240mm2	YKXS 4x240mm2
Oznaczenie kabla zasil.										WE4ABR-01.1.1	WE4ABR-01.1.2
Typ, przekrój kabla ster.											WER55-01(ist.)
Oznaczenie kabla ster.											
Symbol urządzenia											RP55
Nr. układu										01	02
Moc inst./oblicz.(kW)										114,3	7,2
Prąd znam./oblicz.(A)										225,1	11,1
Lokalizacja											SDW
Nazwa urządzenia										ZASILANIE ROZDZIELNICZY	Rozdzielnica stacji dozowania zewnętrznego źródła węgla (realizacja wg osobnego zadania)
										Zasilanie z sekcji I RGnn zab. 2F4	Zasilanie z sekcji II RGnn zab. 12F2
										Przełącznik kontroli ze świetlną sygnalizacją napięcia	Ochrona przep. klasy B+C
											rezerwa
											rezerwa
											rezerwa
											Szafa sterownicza w kontenerze
											Wentylacja przedziałów
Nr.tech.nol.urządź.											
Nr.schem.zasadn.											


 <p> Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 64-920 Pila ul. Okrzei 18 PRO-ISO sp. z o.o. tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50 </p>			
<p> MK-PROJ Maciej Konrzewski ul. Burczona 4/13 81-587 Gdynia </p>			
Opracował	mgr inż. Maciej Konrzewski	Data IX 2018	Stadium: PB
Projektował	mgr inż. Piotr Payk		
	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk		
Sprawdził	upr. nr POM/0149/PDOE/06	Skala	Branża ELEKTRYCZNA
	mgr inż. Mariusz Kocprzak		
	upr. nr POM/0189/PWOE/11		
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia ścieków w Chrzanowie Dużym, 05-825 Chrzanów Duży 15		Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki	
Opracowanie: Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych (zadania AB)			
Nazwa rysunku: Schemat strukturalny rozdzielnic 4ABR		Nr. rysunku	Arkusze
		01	1/8

Rozdzielnica 4ABR

Nr.rozdzielniczy			
Nr.przedziału			
Nap/przekrój szyn		3x400V, 50 Hz, 400A	
<div><div><div>Wyłącznik</div><div>$\frac{In(A)}{typ}$</div><div></div></div><div><div>Stycznik</div><div>$\frac{In(A)}{typ}$</div><div></div></div><div><div>Przekątnik termiczny</div><div>zagr.</div><div></div></div><div><div>Przekł.prąd.</div><div>Przekł.</div><div></div></div><div><div>Amperomierz</div><div>zagr.</div><div></div></div></div>		<div><div><div>L1,L2,L3,N</div><div></div></div><div><div></div><div>PE</div></div></div>	
LINIA			
Typ, przekrój kabla zasil.		2YSLCY-J 4x6mm2	2YSLCY-J 4x6mm2
Oznaczenie kabla zasil.		WE4ABR-17.1	WE4ABR-18.1
Typ, przekrój kabla ster.		YKSY 19x1	YKSY 19x1
Oznaczenie kabla ster.		WS4ABR-17.3	WS4ABR-18.3
Symbol urządzenia		SS_A17 	SS_A18
Nr. układu		17	18
Moc inst./oblicz.(kW)		22,5	22,5
Prąd znam./oblicz.(A)		34,1	34,1
Lokalizacja		RBA	
Nazwa urządzenia		4A. Pompa istniejąca nr 1 (4AM5)	4A. Pompa istniejąca nr 2 (4AM6)
Nr.technol.urządz.			
Nr.schem.zasadh.			

<div><div></div><div>Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 64-900 Pito ul. Okrzei 18 PRO-PROJ sp. z o.o. tel. 0-67/714-22-40, fax 0-67/714-22-50</div></div>		<div><div></div><div>MK-PROJ Maciej Konarzewski ul. Burczano 4/13 81-587 Gdynia</div></div>	
Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski	Data IX 2018	Stadium: PB
Projektował	mgr inż. Piotr Palyk mgr inż. Bartłomiej Żosiuk upr. nr POM/0149/PWOE/06		
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kocprzak upr. nr POM/0189/PWOE/11	Skala	Branża ELEKTRYCZNA
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia ścieków w Chrzanowie Dużym, 05-825 Chrzanów Duży 15		Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ceglana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki	
Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych (zadania AB)			
Nazwa rysunku: Schemat strukturalny rozdzielnic 4ABR	Nr. rysunku 01	Arkusze 3/8	

ROZDZIELNICA		LINIA				URZĄDZENIE
Nr.rozdzielnicy		Rozdzielnica 4ABR				
Nr.przedziału						
Nap/przekrój szyn		3x400V, 50 Hz, 400A				
Wyłącznik <div>In(I(A)) typ</div>						
Stycznik <div>In(I(A)) typ</div>						
Przełącznik termiczny <div>zokr. typ</div>						
Przekł.prąd. <div>Przekł. typ</div>						
Amperomierz zokr. <div>A typ</div>						
Typ, przekrój kabla zasil.		YKY 4x2,5				
Oznaczenie kabla zasil.		WE4ABR-21.1				
Typ, przekrój kabla ster.		YKSY 19x1				
Oznaczenie kabla ster.		WS4ABR-21.3				
Symbol urządzenia		SS_B21 M1				
Nr. układu		21				
Moc inst./oblicz.(kW)		5,5				
Prąd znam./oblicz.(A)		13,2				
Lokalizacja		RBB				
Nazwa urządzenia		4B. Mieszadło średnioobrotowe dla strefy fIIA nr 1				
Nr.technol.urządź.						
Nr.schem.zasadn.						

 <p>Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 64-920 Pila ul. Okrzei 18 PRO-ISO sp. z o.o. tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50</p>			
<p>MK-PROJ Maciej Konrzewski ul. Burczona 4/13 81-587 Gdynia</p>			
Opracował	mgr inż. Maciej Konrzewski	Data IX 2018	Stadium: PB
Projektował	mgr inż. Piotr Payk mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/PWOE/06		
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kocprzak upr. nr POM/0189/PWOE/11		
<p>Nazwa i adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia ścieków w Chrzanowie Dużym, Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych 05-825 Chrzanów Duży 15 (zadania AB)</p>		<p>Investor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki</p>	
<p>Nazwa rysunku: Schemat strukturalny rozdzielnicy 4ABR</p>		Nr. rysunku 01	Arkusz 4/8


Rozdzielnica 4ABR

Nr.rozdzielniczy			
Nr.przedziału			
Nap/przekrój szyn		3x400V, 50 Hz, 400A	
<div><div>Wyłącznik</div><div>$\frac{In(A)}{typ}$</div><div></div></div>		<div><div>L1,L2,L3,N</div><div></div></div>	
<div><div>Stycznik</div><div>$\frac{In(A)}{typ}$</div><div></div></div>		<div><div></div></div>	
<div><div>Przekątnik termiczny</div><div>zakr</div><div></div></div>		<div><div></div></div>	
<div><div>Przekł.prąd.</div><div>$\frac{Przekł}{typ}$</div><div></div></div>		<div><div></div></div>	
<div><div>Amperomierz zakr.</div><div>$\frac{A}{typ}$</div><div></div></div>		<div><div></div></div>	
LINIA			
Typ, przekrój kabla zasil.		2YSLCY-J 4x2,5mm ²	
Oznaczenie kabla zasil.		WE4ABR-27.1	
Typ, przekrój kabla ster.		YKSY 19x1	
Oznaczenie kabla ster.		WS4ABR-27.3	
Symbol urządzenia		SS_B27	SS_B28
Nr. układu		27	28
Moc inst./oblicz.(kW)		7,5	4,3
Prąd znam./oblicz.(A)		11,6	10,3
Lokalizacja		RBB	
Nazwa urządzenia		4B. Mieszadło pompujące zatapialne średnioobrotowe	4B. Mieszadło istniejące nr 1 (4.1M1)
Nr.tech.nol.urządź.			
Nr.schem.zasadh.			
		4B. Mieszadło istniejące nr 2 (4.1M2)	

<div><div></div><div>Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 64-920 Pila ul. Okrzei 18 PRO-PROJ sp. z o.o tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50</div></div>		<div><div></div><div>MK-PROJ Maciej Konarzewski ul. Burczana 4/13 81-587 Gdynia</div></div>			
Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski	Data IX 2018	Stadium: PB		
Projektował	mgr inż. Piotr Palyk mgr inż. Bartłomiej Żosiuk upr. nr POM/0149/PWOE/06				
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kocprzak upr. nr POM/0189/PWOE/11	Skala	Branża ELEKTRYCZNA		
Nazwa i adres placu budowy: Oczyszczalnia ścieków w Chrzanowie Dużym, 05-825 Chrzanów Duży 15				Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ceglana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki	
Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych (zadania AB)					
Nazwa rysunku:				Nr. rysunku	
Schemat strukturalny rozdzielnic 4ABR				01	
		Arkusz 5/8			

Rozdzielnica 4ABR

Nr.rozdzielnicy											
Nr.przedziału											
Nap/przekrój szyn		3x400V, 50 Hz, 400A									
<div>Wyłącznik</div> <div><div>In(A)</div><div>typ</div></div> <div><div>Stycznik</div><div><div>In(A)</div><div>typ</div></div></div> <div><div>Przekąznik termiczny</div><div><div>zokr</div><div>typ</div></div></div> <div><div>Przekł.prąd.</div><div><div>Przekł</div><div>typ</div></div></div> <div><div>Amperomierz</div><div><div>zakr.</div><div>typ</div></div></div>											
LINIA		Typ, przekrój kabla zasil.	2YSLCY-J 4x2,5mm²	YKY 4x2,5	YKY 5x6mm²	YKY 5x6mm²	YKY 5x6mm²	YKY 5x6mm²	YKY 5x6mm²	YKY 5x6mm²	
		Oznaczenie kabla zasil.	WE4ABR-30.1	WE4ABR-31.1	WE4ABR-32.1 (ist)	WE4ABR-33.1 (ist)	WE4ABR-34.1 (ist)	WE4ABR-35.1 (ist)			
		Typ, przekrój kabla ster.	YKSY 19x1	YKSY 19x1	YKSY 14x1	YKSY 14x1	YKSY 14x1	YKSY 14x1			
		Oznaczenie kabla ster.	WS4ABR-30.3	WS4ABR-31.3	WS4ABR-32.3 (ist)	WS4ABR-33.3 (ist)	WS4ABR-34.3 (ist)	WS4ABR-35.3 (ist)			
<div>Symbol urządzenia</div>		SS_B30	SS_B31	SS_B32 (istniejąca 415TS)	SS_B33 (istniejąca 416TS)	SS_B34 (istniejąca 417TS)	SS_B35 (istniejąca 418TS)				
		M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1			
Nr. układu		30	31	32	33	34	35				
Moc inst./oblicz.(kW)		2,5	2,5	5,5	5,5	5,5	5,5				
Prąd znam./oblicz.(A)		3,9	6,0	17,0	17,0	17,0	17,0				
Lokalizacja		RBB									
Nazwa urządzenia		4B. Mieszadło pompujące istniejące nr 3 (4.1M3)	4B. Mieszadło istniejące nr 4 (4.1M4)	4B. Mieszadło istniejące nr 5 (4AM5)	4B. Mieszadło istniejące nr 6 (4AM6)	4B. Mieszadło istniejące nr 7 (4AM7)	4B. Mieszadło istniejące nr 8 (4AM8)				
Nr.technoi.urządz.											
Nr.schem.zasadh.											




Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
PRO-PROJ
64-900 Pito ul. Okrzei 18
tel. 0-67/714-22-40, fax 0-67/714-22-50

MK-PROJ Maciej Konarzewski
ul. Buraczana 4/13
81-587 Gdynia


Opracował		mgr inż. Maciej Konarzewski		Data		Stadium:	
Projektował		mgr inż. Piotr Petyk		IX 2018		PB	
Sprawdził		mgr inż. Bartłomiej Żosiuk upr. nr POM/0149/P/OOE/06				Skala	
Mocno i słabo		mgr inż. Mariusz Kocprzak upr. nr POM/0189/P/WOE/11				ELEKTRYCZNA	
Opis projektu		Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ceglana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki					
Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych							
Nazwa rysunku:		Nr. rysunku		Arkusz			
Schemat strukturalny rozdzielnic 4ABR		01		6/8			

ROZDZIELNICA					
Nr.rozdzielnicy					
Nr.przedziału					
Nap/przekrój szyn					
Wyłacznik 					
In(A) typ					
Stycznik 					
In(A) typ					
Przełącznik termiczny zskr. typ					
Przekł.prąd. Przekł. typ					
Amperomierz zskr. typ					
Typ, przekrój kabla zasil.	YKY 4x2,5mm ²				
Oznaczenie kabla zasil.	WE4ABR-36.1				
Typ, przekrój kabla ster.					
Oznaczenie kabla ster.					
LINIA					
Symbol urządzenia	SS_B36 M1 SS_B37 M1 SS_B38 M1 SS_B39 M1				
Nr. układu	36 37 38 39				
Moc inst./oblicz.(kW)	0,01 0,01 0,01 0,01				
Prąd znam./oblicz.(A)	0,024 0,024 0,024 0,024				
Lokalizacja	RBB				
Nazwa urządzenia	4B. Przepustnica regulacyjna nr 1 4B. Przepustnica regulacyjna nr 2 4B. Przepustnica regulacyjna nr 3 4B. Przepustnica regulacyjna nr 4				
Nr.technol.urządź.					
Nr.schem.zasadn.					

 <p>Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 64-920 Pila ul. Okrzei 18 PRO-ISO sp. z o.o. tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50</p>			
<p>MK-PROJ Maciej Konrzenski ul. Burczona 4/13 81-587 Gdynia</p>			
Opracował	mgr inż. Maciej Konrzenski	Data IX 2018	Stadium: PB
Projektował	mgr inż. Piotr Payk mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/PWOE/06		
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kocprzak upr. nr POM/0189/PWOE/11		
<p>Nazwa i adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia ścieków w Chrzanowie Dużym, 05-825 Chrzanów Duży 15</p>		<p>Investor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki</p>	
<p>Opis przebudowy istniejących reaktorów biologicznych (zadania AB)</p>			
<p>Nazwa rysunku: Schemat strukturalny rozdzielnic 4ABR</p>		Nr. rysunku	Arkusz
		01	7/8

Rozdzielnica 4ABR

Rozdzielnica 4ABR									
Nr.rozdzielnic									
Nr.przedziału									
Nap/przekrój szyn		3x400V, 50 Hz, 400A							
Wyłącznik									
Stycznik									
Przełącznik termiczny									
Przekł.prąd.									
Amperomierz									
Typ, przekrój kabla zasil.		YDŹo 5x4 YDŹo 3x2,5 YDŹo 3x1,5 YDŹo 5x1,5 YKY 5x10 YKY 5x10 YKY 5x4							
Oznaczenie kabla zasil.		WE4ABR-91 WE4ABR-92 WE4ABR-94 WE4ABR-95 WE4ABR-101 WE4ABR-102 WE4ABR-103							
Typ, przekrój kabla ster.									
Oznaczenie kabla ster.									
Symbol urządzenia									
Nr. układu		91 92 93 94 101 102 103							
Moc inst./oblicz.(kW)		6 2 1,0 1,7 6 6 1,0							
Prąd znam./oblicz.(A)		9,3 9,4 4,7 8,0 9,3 9,3 4,7							
Lokalizacja		KE4 teren							
Nazwa urządzenia		Obwód zasilający gniazd wtykowych 400VAC, 16A Obwód zasilający gniazd wtykowych 230VAC, 16A Oświetlenie Klimatyzator Zestaw gniazd terenowych 1x400VAC, 16A 2x230VAC, 16A Zestaw gniazd terenowych 1x400VAC, 16A 2x230VAC, 16A Oświetlenie pomostów							
Nr.technol.urządź.									
Nr.schem.zasadn.									

 <p>Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 64-920 Pila ul. Okrzei 18 PRO-ISO sp. z o.o. tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50</p>			
<p>MK-PROJ Maciej Konrzewski ul. Burczona 4/13 81-587 Gdynia</p>			
Opracował	mgr inż. Maciej Konrzewski	Data: IX 2018	Stadium: PB
Projektował	mgr inż. Piotr Payk mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/PDOE/06		
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kocprzak upr. nr POM/0189/PWOE/11		
<p>Nazwa i adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia ścieków w Chrzanowie Dużym, 05-825 Chrzanów Duży 15</p>		<p>Investor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki</p>	
<p>Opis przebiegu: Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych (zadania AB)</p>			
<p>Nazwa rysunku: Schemat strukturalny rozdzielnic 4ABR</p>		Nr. rysunku	Arkusze
		01	8/8


Przedział 1


Przedział 2

Przedział 3

Przedział 4

Przedział 5



 <p>Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 64-900 Pile, ul. Okrzei 18 P&U-EKO sp. z o.o. tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50</p>			<p>MK-PROJ Maciej Konarzewski ul. Buroczana 4/13 81-587 Gdynia</p>		
Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski	Data	Stadium:		
	mgr inż. Piotr Półtek	IX 2018	PB		
Projektował	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk				
	upr. nr POM/0149/PWOE/06				
Sprawdził	mgr inż. Marcinusz Koopczak				
	upr. nr POM/0189/PWOE/11				
<p>Nazwa i adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia Ścieków w Chrzonoław Dużym, 05-825 Chrzonoław Duży 15</p>			<p>Investor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Ceglana 4, 05-825 Grotków Mazowiecki</p>		
<p>Opracowanie: Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych</p>					
<p>Nazwa rysunku: Widok rozdzielnic 4ABR</p>		<p>Nr. rysunku</p>		<p>Arkusz</p>	
		<p>02</p>		<p>1/2</p>	

Przedział 1


Przedział 2


Przedział 3

Przedział 4


Przedział 5

3800




<div><div><div><div>Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe</div><div>P.R.O.U. EKO</div><div>64-900 Pito ul. Okrzei 18</div><div>PRO-EO sp. z o.o.</div><div>tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50</div></div></div></div>				<div><div><div>MK-PROJ Maciej Komarzewski</div><div>ul. Buraczana 4/13</div><div>81-587 Gdynia</div></div></div>							
Opracował		mgr inż. Maciej Komarzewski		Data		Stadium:					
Projektował		mgr inż. Piotr Petyk		IX 2018		PB					
Sprawdził		mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/PWOE/06		Skala		Branża					
		mgr inż. Mariusz Kocprzak upr. nr POM/0189/PWOE/11		1:10		ELEKTRYCZNA					
Nazwa i adres placu budowy: <u>Wzrost i rozprzeczanie ścieków w Chrzanowie Dużym,</u> <u>05-825 Chrzanów Duży 15</u>				Inwestor: <u>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.</u> <u>ul. Ceglana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki</u>							
Opis zadania: <u>Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych</u> <u>(zadania AB)</u>											
Nazwa rysunku:		Nr. rysunku		Arkusze							
Widok rozdzielnic 4ABR		02		2/2							

Skrzynka sterownicza
SS_A15, SS_A16, SS_B28, SS_B29, SS_B31




Wykonać 5 egzemplarzy


Rozdzielnica:	Obowiązuje dla układów:	nr rys.; arkusz
+4ABR	=15,16	01,2
+4ABR	=28,29,31	01,5

7	Przycisik według schematu	szk.	2		 <p>Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 64-920 Pilo ul. Okrzei 18 PROU-EKO Sp. z o.o. tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50</p>
6	Przelicznik trybu pracy według schematu	szk.	1		
5	Lampka sygnalizacyjna 230V AC min. IP54	szk.	2		
4	Zaciski montażowe 2,5 mm2 na listwę TH35	szk.	20		
3	Rozłącznik izolacyjny 4 biegunowy 16A	szk.	2		
2	Listwy grzebieniowe	kpl.	1		<p>MK-PROU Maciej Konarzewski ul. Buraczana 4/13 81-587 Gdynia</p>
1	Obudowa z tworzywa sztucznego IP65 o wym. 430x330x200mm	szk.	1		
Nr	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Uwagi	

Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski	Data	IX 2018	Stadium:	PB
Projektował	mgr inż. Piotr Potyk				
	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk				
	upr. nr POM/0149/P00E/06			Skala	Branża
					ELEKTRYCZNA
Sprawił	mgr inż. Mariusz Kocprzak				
	upr. nr POM/0189/PW0E/11		1:5		
<p>Nazwa i adres jednostki wykonawczej: Oceńskie Zakłady Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 05-825 Chrzanów, Duży 15</p>		<p>Investor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4, 05-825 Mazowiecki</p>			
<p>Nazwa rysunku: Widok szafek sterowania napędami, wariant 1</p>		Nr. rysunku	12	Arkusz	1/1

[illegible]


Rozdzielnica:	Obowiazuje dla ukladow:	nr rys.; arkusz
+4ABR	=11, 12, 13, 14	01:2
+4ABR	=21, 22, 23, 24, 25, 26	01:4

 <p>Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 64-300 Pile, ul. Odrzy 18 PPOi-EO sp. z o.o. tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50</p>					
<p>MK-PROJ Maciej Konarzewski ul. Buroczna 4/13 81-587 Gdynia</p>					
Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski		Data	Stadium:	
	mgr inż. Piotr Półtyk		IX 2018	PB	
Projektował	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk				
	upr. nr POM/0149/P.OO/06		Skala	Branża	
Sprawdził	mgr inż. Marcin Kozłowski			ELEKTRYCZNA	
	upr. nr POM/0189/P.OO/11				
<p><u>Nazwa i adres obiektu budowlanego:</u> Oczyszczalnia ścieków w Chrzonołowie Dużym, 05-825 Chrzonołów Duży 15</p>			<p><u>Inwestor:</u> Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Ceglana 4, 05-825 Górzkiś Mazowiecki</p>		
<p><u>Opis przedmiotu zamówienia:</u> Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych (Zadania AB)</p>					
<p><u>Nazwa rysunku:</u> Schemat zasadniczy sterowania napędem, wariant 2</p>		Nr. rysunku	Arkusz		
		13	2/2		

Skrzynka sterownicza

SS_A11, SS_A12, SS_A13, SS_A14

SS_B21, SS_B22, SS_B23, SS_B24, SS_B25, SS_B26



8	Przekaznik nadzorczy	szt.	1	
7	Przycisk według schematu	szt.	2	
6	Przełącznik trybu pracy według schematu	szt.	1	
5	Lampka sygnalizacyjna 230V AC min. IP54	szt.	2	
4	Zaciski montażowe 2,5 mm2 na listwę TH35	szt.	20	
3	Rozłącznik izolacyjny 4 biegunowy 16A	szt.	2	
2	Listwy grzebieniowe	kpl.	1	
1	Obudowa z tworzywa sztucznego IP65 o wym. 430x330x200mm	szt.	1	
Nr	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Uwagi

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
64-920 Pite ul. Okraź 18
PROJ-EXO sp. z o.o.
tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50

MK-PROJ Maciej Konarzewski
ul. Buroczna 4/13
81-587 Gdynia


Opracował	mgr inż. Maciej Komarzewski	Data IX 2018	Stradum: PB
Projektował	mgr inż. Piotr Patyk		
	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk	Skala	Branża ELEKTRYCZNA
	mgr. nr POM/0149/PWOE/06		
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kacprzyk mgr. nr POM/0189/PWOE/11	1:5	
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia ścieków w Chrzynie Dużym, 05-825 Chrzynów w Chrzynie 15			
Opracowanie: Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych (zadanie AB)		Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ceglana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki	
Nazwa rysunku: Widok szkielet sterowania napędami, wariant 2		Nr. rysunku	Arkusz
		14	1/1

Rozdzielnica:	Obowiązuje dla układów:	nr rys.; arkusz
+4ABR	=1,1,12,13,14	01:2
+4ABR	=21,22,23,24,25,26	01:4

Wykonać 10 egzemplarzy


--	--	--	--

Sygnały do sterownika					
Wybór rodzaju sterowania			Potwierdzenia		
tryb lokalny szafka	tryb zdalny	tryb lokalny rozdział.	praca	awaria falownika	awaria zasilania




40 41 42 43 44 45

Rozdzielnica:	Obowiązuje dla układów:	nr rys.; arkusz
+4ABR	=27	01; 5

<div></div> <div>Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 64-820 Pito ul. Okrzei 18 PRO-PROJ sp. z o.o. tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50</div>				<div>MK-PROJ Maciej Konarzewski ul. Buraczana 4/13 81-587 Gdynia</div>			
Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski	Data IX 2018		Stadium: PB			
Projektował	mgr inż. Piotr Petyk	Skala		Branża ELEKTRYCZNA			
Sprawił	mgr inż. Bartłomiej Żosiuk upr. nr POM/0149/PPOE/06						
	mgr inż. Mariusz Kocprzak upr. nr POM/0189/PWOE/11						
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia ścieków w Chrzanowie Dużym, 05-825 Chrzanów Duży 15		Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ceglana 4, 05-825 Górzsk Mazowiecki					
Opis przedmiotu zamówienia: Przybudowa istniejących reaktorów biologicznych (zadanie AB)							
Nazwa rysunku: Schemat zasadniczy sterowania napędem, wariant 3		Nr. rysunku 15	Arkusz 4/4				

Skrzynka sterownicza
SS_B27



Wykonać 1 egzemplarz

Rozdzielnica:	Obowiązuje dla układów:	nr rys.; arkusz
+4ABR	=27	01.5



8	Przekaznik nadzorczy	szt.	1	
7	Przycisk według schematu	szt.	4	
6	Przelącznik trybu pracy według schematu	szt.	1	
5	Lampka sygnalizacyjna 230V AC min. IP54	szt.	2	
4	Zaciski montażowe 2,5 mm2 na listwę TH35	szt.	20	
3	Rozłącznik izolacyjny 4 biegunowy 16A	szt.	2	
2	Listwy grzebleniowe	kpl.	1	
1	Obudowa z tworzywa sztucznego IP65 o wym. 430x330x200mm	szt.	1	
Nr	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Uwagi

PR
ROJ
AK
OWA

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
64-920 Pila ul. Okrzei 18
PROJ-EKO sp. z o.o.
tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50

MK-PROJ Maciej Konarzewski
ul. Burczona 4/13
61-587 Gdynia

Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski	Data	Stadium:
	mgr inż. Piotr Pałyk	IX 2018	PB
Projektował	mgr inż. Bartłomiej Zasiek		
	upr. nr POW/0149/POOE/06	Skala	Branża
Sprawił	mgr inż. Mariusz Kocprzak		
	upr. nr POW/0189/PWOE/11	1:5	ELEKTRYCZNA
Nazwa i adres jednostki wykonawczej w Chorzowie Dużym, Oczyszczalni ścieków w Chorzowie Dużym, 05-825 Chorzów Duży 15		Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki	
Opracował: Nazwa rysunku: Widok szafek sterowania napędami, wariant 3		Nr. rysunku	Arkusz
		16	1/1




tabl.	L	O	Z
	-45	0	+45
kat zac.			
1-2	X		
3-4			X

Oznaczenie tabliczek


tabl.	R	O	A
kat	45	0	445
1-2			
3-4			
5-6			
7-8			

Rozdzielnica:	Obowiązuje dla układów:	nr rys.; arkusz

O-wyłączone
A-sterowanie automatyczne
R-sterowanie ręczne
L-sterowanie lokalne
Z-sterowanie zdalne

 <p> Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 64-900 Pile, ul. Dąbki 18 PPO-EO sp. z o.o. tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50 </p>					
<p> MK-PROJ Maciej Konarzewski ul. Buroczna 4/13 81-587 Gdynia </p>					
Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski		Data	Stadium:	
	mgr inż. Piotr Półtyk		IX 2018	PB	
Projektował	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/P.OO/06				
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Koopczak upr. nr POM/0189/P.OO/11		Skala	Branża ELEKTRYCZNA	
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia ścieków w Chrzonońcu Dużym, 05-825 Chrzonoń Duży 15			Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Ceglana 4, 05-825 Grotzisk Mazowiecki		
Opracowanie: Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych (Zadania AB)					
Nazwa rysunku: Schemat zasadniczy sterowania napędem, wariant 4			Nr. rysunku	Arkusz	
			17	1/4	


Obwód pomocniczy zasilania sterowania z rozłącznikiem remontowym			Sterowanie z elewacji rozdzielnic stop/start			Sterowanie lokalne szafka stop/start	
	potwierdzenia światłne						
	praca	awaria					





06	11	26
----	----	----

Przek. 4P/230V


Rozdzielnica:	Obowiązuje dla układów:	nr rys.; arkusz
+4ABR	=17,18	01; 3
+4ABR	=30	01; 5

<div><div>Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 64-920 Pito ul. Okrań 18 PROJ-PROJ sp. z o.o. tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50</div></div>				MK-PROJ Maciej Konarzewski ul. Buraczana 4/13 81-587 Gdynia			
Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski	Data		Stadium:			
	mgr inż. Piotr Patyk	IX 2018		PB			
Projektował	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/PWOE/06	Skala		Branża ELEKTRYCZNA			
Sprawił	mgr inż. Marcin Kocprzak upr. nr POM/0189/PWOE/11						
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia ścieków w Chrzanowie Dużym, 05-825 Chrzanów Duży 15				Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ceglana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki			
Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych (zadania AB)							
Nazwa rysunku: Schemat zasadniczy sterowania napędem, wariant 4		Nr. rysunku	Arkusze				
		17	2/4				



Rozdzielnica:	Obowiązuje dla układów:	nr rys.; arkusz
+4ABR	=17,18	01; 3
+4ABR	=30	01; 5


Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe
64-920 Piro ul. Dąrzni 18
PRO-EO sp. z o.o.
tel. 0-63/214-22-40, fax 0-63/214-22-50



MK-PROJ Maciej Komarzewski
ul. Burczono 4/13
81-587 Gdynia


Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski	Data IX 2018	Stadium: PB
Projekował	mgr inż. Piotr Pałyk		
Sprawdził	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/P00E/06	Skala	Branża ELEKTRYCZNA
	mgr inż. Mariusz Kocprzak upr. nr POM/0189/PW0E/11		
Nazwa i adres placu budowy: Oczyszczalnia ścieków w Chrzanowie Dużym, 05-825 Chrzanów Duży 15		Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ceglana 4, 05-825 Grzodzik, Mazowiecki	
Opis prac: Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych (zadania AB)			
Nazwa rysunku:		Nr. rysunku	Arkusz
Schemat zasadniczy sterowania napędem, wariant 4		17	3/4

Sygnały do sterownika					
Wybór rodzaju sterowania			Potwierdzenia		
tryb lokalny szafka	tryb zdalny	tryb lokalny rozdział.	praca	awaria falownika	awaria zasilania




40 41 42 43 44 45

Rozdzielnica:	Obowiązuje dla układów:	nr rys.; arkusz
+4ABR	=17,18	01; 3
+4ABR	=30	01; 5

<div></div> <div>Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 64-820 Pito ul. Okrzei 18 PRO-PROJ sp. z o.o. tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50</div>				<div>MK-PROJ Maciej Konarzewski ul. Buraczana 4/13 81-587 Gdynia</div>			
Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski	Data IX 2018		Stadium: PB			
Projektował	mgr inż. Piotr Petyk	Skala		Branża ELEKTRYCZNA			
Sprawił	mgr inż. Bartłomiej Żosiuk upr. nr POM/0149/PPOE/06						
	mgr inż. Mariusz Kocprzak upr. nr POM/0189/PWOE/11						
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia ścieków w Chrzanowie Dużym, 05-825 Chrzanów Duży 15		Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Ceglana 4, 05-825 Górzsk Mazowiecki					
Opis przedmiotu zamówienia: Przybudowa istniejących reaktorów biologicznych (zadania AB)							
Nazwa rysunku: Schemat zasadniczy sterowania napędem, wariant 4		Nr. rysunku 17	Arkusz 4/4				

Skrzynka sterownicza
SS_B17, SS_B18, SS_B30



Wykonać 3 egzemplarze

Rozdzielnica:	Obowiązuje dla układów:	nr rys.; arkusz
+4ABR	=17,18	01; 3
+4ABR	=30	01; 5

8	Przekaznik nadzorczy	szt.	1	
7	Przycisk według schematu	szt.	4	
6	Przelącznik trybu pracy według schematu	szt.	1	
5	Lampka sygnalizacyjna 230V AC min. IP54	szt.	2	
4	Zaciski montażowe 2,5 mm2 na listwę TH35	szt.	20	
3	Rozłącznik izolacyjny 4 biegunowy 16A	szt.	2	
2	Listwy grzebleniowe	kpl.	1	
1	Obudowa z tworzywa sztucznego IP65 o wym. 430x330x200mm	szt.	1	
Nr	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Uwagi

PR
ROJ
AK
U

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
64-920 Pila ul. Okrzei 18
PROJ-EKO sp. z o.o.
tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50

MK – **PROJ Maciej Konarzewski**
ul. Burczona 4/13
61-587 Gdynia

Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski	Data	Stadium:
	mgr inż. Piotr Pałyk	IX 2018	PB
Projektował	mgr inż. Bartłomiej Zasiek		
	upr. nr POW/0149/POOE/06	Skala	Branża
Sprawił	mgr inż. Mariusz Kocprzak		
	upr. nr POW/0189/PWOE/11	1:5	ELEKTRYCZNA

Nazwa i adres budowlanego obiektu
Opiszeceń budowlanych w Chrzostowie Dużym,
05-825 Chrzostów Duży 15


Opiszeceń
Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych
(zadania AB)

Investor:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki


Nazwa rysunku: Widok szafek sterowania napędami, wariant 4	Nr. rysunku	Arkusz
	18	1/1

Skrzynka sterownicza

SS_B36, SS_B37, SS_B38, SS_B39



Wykonać 4 egzemplarze

5	Ochronnik przepięciowy klasy D do protokołu PROFIBUS DP	szt.	1		
4	Zaciski przyłączeniowe śrubowe 2,5mm2	szt.	10		
3	Wyłącznik różnicowoprądowy 30mA 25A	szt.	1		
2	Ochronnik przepięciowy klasy C	szt.	1		
1	Skrzynka z tworzywa sztucznego z płytą montażową IP65 330x430x200	kpl.	1		
Nr	Wyszczególnienie		Jedn.	Ilość	Uwagi
<div></div> <div>Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 64-920 Piła ul. Okrzei 18 PROJ-EKO sp. z o.o. tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50</div>	Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski mgr inż. Piotr Patyk		Data IX 2018	Stadium: PB
	Projektował	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/P00E/06		Skala 1:5	Branża ELEKTRYCZNA
	Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kacprzak upr. nr POM/0189/PW0E/11			
	MK-PROJ Maciej Konarzewski ul. Buraczana 4/13 81-587 Gdynia		Nazwa i adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia ścieków w Chrzanowie Dużym, 05-825 Chrzanów Duży 15		Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
		Opracowanie: Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych (zadania AB)			
Nazwa rysunku: Widok szafek sterowania przepustnic				Nr. rysunku 19	Arkusz 1/1