



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Gostyń, dnia 18 lipca 2024 r.

Dotyczy postępowania pn: **Poprawa efektywności energetycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu poprzez modernizację oświetlenia.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **SPZOZ.XII.231.2/11/2024**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o przepisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., dalej: Pzp), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania do SWZ:

Pytanie nr 1

Odnosząc się do wcześniejszej odpowiedzi Zamawiającego proszę o wskazanie kilku producentów którzy dysponują wyspecyfikowanymi modelami oprav w postępowaniu.

Odpowiedź: Poniżej lista przykładowych odnośników do stron producentów, którzy stosują rozwiązania pozwalające na spełnienie oczekiwań zamawiającego:

www.slv.com

www.siteco.com

www.kanlux.com.pl

www.eaton.com.pl

Zamawiający zwraca uwagę, że głównym celem jest maksymalizacja efektywności energetycznej, dlatego postępowanie nie nakłada obowiązku korzystania z jednego producenta lamp, dopuszczając tym samym dobór różnych produktów, tak aby spełnić oczekiwania zamawiającego. Zamawiający dopuszcza również zamienne stosowanie urządzeń, tak aby osiągnąć efekt energetyczny całościowo - nie w odniesieniu stricte do jednego typu lamp. Ponadto, zamawiający dopuszcza tolerancję 5% od wartości wynikających ze specyfikacji produktu przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie SWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia, liczonego od daty podpisania umowy.

Zgodnie z SWZ:

W tym kryterium termin realizacji umowy największą liczbę punktów uzyska oferta z najkrótszym terminem realizacji. Liczba punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób: a) 9 tygodni – 0 pkt b) 8 tygodni – 5 pkt c) 7 tygodni – 10 pkt d) 6 tygodni – 20 pkt Uwaga! Maksymalny termin realizacji zamówienia: 9 tygodni od daty podpisania umowy z tym, że nie później niż do dnia 25.09.2024 r. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest w Formularzu ofertowym podać oferowany termin realizacji umowy, nie dłuższy niż 9 tygodni. Termin realizacji umowy zaoferowany przez wykonawcę w Formularzu ofertowym będzie wpisany do umowy. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu realizacji umowy, na potrzeby oceny ofert zostanie przyjęty maksymalny termin przyjęty w SWZ, tj. 9 tygodni i Zamawiający przyzna 0 pkt w tym kryterium. Jeżeli Wykonawca wskaże termin realizacji umowy dłuższy niż 9 tygodni, to oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Pzp.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 26.07.2024r. czyli na mniej niż 9 tygodni licząc do daty 25.09.2024, tj. najpóźniejszej daty wykonania przedmiotu umowy. Ponadto z doświadczenia jest wiadome, że od daty złożenia ofert do daty podpisania umowy upłynie minimum 3 tygodnie, czyli pozostanie na realizację prac mniej niż 6 tygodni.

W związku z powyższym proszę o przesunięcie ostatecznego terminu wykonania prac o 4 tygodnie tj. na dzień 23.10.2024r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Zakres prac obejmuje dostawę i montaż 100 szt. oprav awaryjnych. Proszę o wyjaśnienie, czy obecnie istnieją oprawy awaryjne, które należy zdemontować i w ich miejsce zamontować nowe oprawy awaryjne LED, czy też obecnie są zamontowane moduły awaryjne w oprawach oświetlenia ogólnego, co będzie się wiązało z koniecznością wykonania znacznie szerszego zakresu prac. Proszę również o uwzględnienie powyższego w kosztorysie nakładczym poprzez jego aktualizację.

Odpowiedź: Na oddziałach występują 2 typy lamp awaryjnych: indywidualne oraz zintegrowane - do wglądu podczas trwania wizji lokalnej. W przypadku oprav indywidualnych - należy wymienić oprawy sztuka za sztukę. W przypadku oprav



Samodzielny Publiczny
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Gostyniu

63-800 Gostyń, Plac Karola Marcinkowskiego 8/9

Tel. (0 65) 32 26 834

Fax (0 65) 32 26 840

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

zintegrowanych, oprawy awaryjne należy zamontować w miejscu zdemontowanych opraw oświetlenia ogólnego wraz z zintegrowanymi modułami oświetlenia awaryjnego. Po zdemontowaniu opraw oświetlenia ogólnego, w ich miejsce należy zamontować nowe oprawy oświetlenia ogólnego, następnie bezpośrednio przy nich oprawy awaryjne posiadające certyfikat CNBOP - zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. W obu przypadkach montaż opraw nie wymaga nanoszenia zmian w kosztorysie nakładczym, ponieważ oferent może uwzględnić koszt pozycji w kalkulacji już przewidzianej.