


Strefy zagrożenia wybuchem 2 i odległości bezpieczeństwa.  
R=1,5 m we wszystkich kierunkach od króćców zbiornika.



UWAGI :

W zależności od zastosowanego zbiornika należy pamiętać  
o zapewnieniu odpowiedniej wymaganej odległości bezpieczeństwa :

zbiornik 6700 min 7,5m

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		<div>Pol-Inwest</div> <div>Andrzej Szajdziński</div> <div>62 – 800 Kalisz ul. Poznańska 21/122</div>		
INWESTOR:		GMINA LUBAWAK 58-420 LUBAWKA PLAC WOLNOŚCI 1		
NAZWA ZADANIA:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. SĄDECKIEJ 24 W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM		
ADRES:		58-420 Chelmsko Śląskie 24 ul. Sąddecka 24 nr dz/ ew/ 164/28 jednostka ewidencyjna 020703_5 Lubawka obręb ewidencyjny 0004 Chelmski Śląskie		
	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. K. KUCHARSKA	instalacje sanitarne	WKP/0424/POOS/19	
Opracowanie:	mgr inż. K. KUCHARSKA	instalacje sanitarne	WKP/0424/POOS/19	
NAZWA RYSUNKU:		Strefy zagrożenia wybuchem i odległości bezpieczeństwa		NR RYS.
BRANŻA:		FAZA:	SKALA:	DATA:
SANITARNA		PB	-	X2020
				S-02 str 15