



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z o.o.

86-100 Świecie, ul. Parkowa 3

L. dz. ZWIK. *2361*/21

Świecie 07.10.2021 r.

GRA – DROG
Sławomir Grabowski
ul. M. Skłodowskiej-Curie 80/28
85-733 Bydgoszcz

UZGODNIENIE Nr 99/2021

Przedłożony projekt „Budowa drogi gminnej od drogi serwisowej na dz. nr 23/22obrzeb Morsk do drogi gminnej na dz. nr 17/2 obręb Morsk, gm. Świecie” uzgadnia się na poniższych warunkach:

1. Na przedłożonym geodezyjnym planie sytuacyjno-wysokościowym sieć wodociagową istniejącą oraz kanalizację sanitarną istniejącą i projektowaną (grawitacyjną i tłoczną) wraz z przyłączami naniesiono orientacyjnie. Dopuszcza się istnienie na planie uzbrojenia wodociagowego nie zainwentaryzowanego. Dokładny przebieg sieci wodociagowej należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych.
 2. Odcinek sieci wodociagowej będący w kolizji z projektowaną drogą należy skrócić i zakończyć trójnikiem i hydrantem nadziemnym o śred. 80 mm, zgodnie z naniesionym szkicem na mapie.
 3. Istniejący końcowy odcinek sieci z hydrantem oraz kanalizacja sanitarna tłoczna dn. 90 PE były już przebudowane w związku z budową S-5.
 4. W strefie sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych dopuszcza się prowadzenie robót ziemnych tylko sposobem ręcznym.
 5. Zachować wymagane prawem odległości w pionie i poziomie od istniejącej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarniej. Kolizje, zbliżenia i skrzyżowania z naszym uzbrojeniem rozwiązać w ramach nadzoru autorskiego, opierając się na aktualnie obowiązujących normach i przepisach. Wykonanie powyższego należy bezwzględnie przed zasypaniem zgłosić w ZWIK w Świecie.
 6. Po rozwiązaniu kolizji dokonać bezpośredniej inwentaryzacji geodezyjnej, którą przed odbiorem technicznym należy przekazać nieodpłatnie do ZWIK w Świecie.
 7. Zgłoszenie o terminie rozpoczęcia robót należy dokonać z czternastodniowym wyprzedzeniem.
 8. Rzędne ustawienia skrzynek, włączów studni, armatury wod-kan. dostosować do poziomu utworzonej nawierzchni
 9. Wszystkie czynności gestora sieci wod-kan., wykonywane na rzecz lub pisemne zlecenie inwestora zadania, będą realizowane odpłatnie.
 10. Zobowiązuje się inwestora budowlanego obiektu i wykonawcę robót do prowadzenia prac wykluczających możliwość powstania awarii oraz:
 - pokrycia kosztów usunięcia ewentualnej awarii lub uszkodzeń sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wynikłych na skutek prowadzonych robót budowlanych oraz związanych z tym okresowych przerw w dostawie wody i odbioru ścieków do odbiorców,
 - zwrócenia szczególnej uwagi na znajdujące się elementy sieci wod-kan. takie jak: włazy, skrzynki zasuw a w szczególności trzpienie teleskopowe posadowione w strefie prowadzonych prac, będące własnością ZWIK w Świecie.
 11. Po wykonaniu przedmiotowego zadania wszelkie uzbrojenie wod-kan. podlega odbiorowi przez ZWIK w Świecie.
 12. Projekt przebudowy sieci wodociagowej dn. 125 PE należy uzgodnić w ZWIK.
- Okres ważności niniejszego uzgodnienia wynosi 2 lata od daty jego wystawienia.

Z poważaniem

tel: +48 52 33 24 596
tel./fax +48 52 33 24 598

e-mail: zwik@zwik.com.pl
http://www.zwik.com.pl

Regon: 090522228
NIP: 559-000-49-92

Bank MILLENNIUM S. A. Oddz./Świecie
9711602202000000060897695

KRS 0000102352 Sąd Rej. w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy

Kapitał Zakładowy 23.136.246,90