

40A/34,2A
10mm²

Zew.1
AJY126LELAH

AJY126LELAH
1
L1,L2,L3,N
3N, 400V, 50Hz

Wew.1
ASYA24GBCH
Pom. 106

L.N

0,63A
2,5mm²

20A
4,38A
230V-50Hz
TKL/F1.2

Wew.2
ASYA007GTAH
Pom. 105

L.N

0,23A
2,5mm²

Wew.3
ASYA007GTAH
Pom. 107B

L.N

0,23A
2,5mm²

Wew.4
ASYA009GTAH
Pom. 108

L.N

0,38A
2,5mm²

Wew.5
ASYA009GTAH
Pom. 104

L.N

0,38A
2,5mm²

Wew.6
ASYA007GTAH
Pom. 103

L.N

0,23A
2,5mm²

Wew.7
ASYA007GTAH
Pom. 109

L.N

0,23A
2,5mm²

Wew.8
ASYA007GTAH
Pom. 102

L.N

0,23A
2,5mm²

Wew.9
ASYA007GTAH
Pom. 110

L.N

0,23A
2,5mm²

Wew.10
ASYA007GTAH
Pom. 101

L.N

0,23A
2,5mm²

Wew.11
ASYA007GTAH
Pom. 117

L.N

0,23A
2,5mm²

Wew.12
ASYA007GTAH
Pom. 116

L.N

0,23A
2,5mm²

Wew.13
ASYA007GTAH
Pom. 115

L.N

0,23A
2,5mm²

Wew.14
ASYA007GTAH
Pom. 114

L.N

0,23A
2,5mm²

Wew.15
ASYA007GTAH
Pom. 113

L.N

0,23A
2,5mm²

Wew.16
ASYA007GTAH
Pom. 112

L.N

0,23A
2,5mm²

"ENVI - PROJEKT"
BIURO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH. TOMASZ LEJA
45 - 720 OPOLE, UL. KOSZYKA 6/23
TEL. (77)4573348, 604233812

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Giesa Upr. nr 195/91/Op.	12 2019	
OPRACOWAŁ:			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Ewald Mrugała Upr. nr 201/91/Op.	12 2019	
INWESTOR:	Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa		
ADRES:	Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa	Skala	Nr rys.
Schemat ideowy zasilania klimatyzatorów jednostki wewnętrzne-piętro		-----	IE-5