

Półczyn Zdrój kwiecień 2024 rok.

Zadanie 2 – Oczyszczalnia ścieków w Półczynie-Zdroju

ZAŁĄCZNIK NR 4

Sprawozdanie z prób w skali technicznej

Rodzaj polimeru	Nadawa na wirówkę w m ³ /h	S.m nadawy w %	Odciek - zawiesina w mg/l	S.m osadu odwirowanego w %	Ilość zwirowanego osadu	Ilość zużytego polimeru w kg	Stężenie polimeru	Inne uwagi i spostrzeżenia
FLOPAM EM 640 HIB	11,3	1,91	42,0	19,13	75	75	0,5	
BRENTAMER CL 845	11,4	1,48	43,5	15,86	76	75	0,5	
EKOLINE EFC 900S	11,4	1,91	299	16,93	81	75	0,5	
SUPERFLOC SD 7081	12,0	2,0	150	16,87	51	75	0,5	
ABS FIOC 329	11,5	2,70	204	16,65	68	75	0,5	