

**Wykonawcy**  
(wszyscy)

### Odpowiedzi na pytania

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk**” - Etap I.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Powiat Wyszkowski udziela poniżej odpowiedzi i wyjaśnień na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

#### Pytanie 1

Prosimy o określenie rodzaju wiat przystankowych (wizualizacji, wymiarów, parametrów technicznych).

#### Odpowiedź na Pytanie 1:

Oczekiwane parametry wiat przystankowych:

- 1) Wymiary w rzucie poziomym ok. 2,65 x 1,00 m;
- 2) Konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych 80x40x2 mm oraz 40x40x2 mm, lakierowanych proszkowo na kolor RAL 6009;
- 3) Dach w kształcie płaskiego łuku pokryty poliwęglanem komorowym gr. 6 mm z filtrem;
- 4) Ściany wypełnione poliwęglanem komorowym bezbarwnym o grubości 8mm;
- 5) Drewniana ławka na tylnej ścianie.

Przykładowe wizualizacje (Uwaga: wymiary jak wyżej !):



**Pytanie 2**

Prosimy o określenie jaki gatunek drzew (15 szt.) jest przewidziany do nasadzenia oraz podanie parametrów (wielkość, grubość pnia, klasa).

**Odpowiedź na Pytanie 2:**

Preferowanym przez Zamawiającego gatunkiem do nasadzeń jest nawiązująca do obecnego zadrzewienia: lipa drobnolistna (*Tilia cordata*) – o obwodzie pnia drzewa minimum 15 cm na wysokości 100 cm oraz łącznej wysokości pnia i korony co najmniej 2,0 m.