

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jasie
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
tel. 13 443 72 00, faks 13 446 32 46

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym

ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów
tel. 17 865 91 47
sekretariat.jaslo@psgaz.pl

MOSTPROJ

Iwona Kamińska Zajac
Ul. Kiliańskiego 26a
37-500 Jarosław

Wasz znak:

Rzeszów, 21.04.2022r.

Nasz znak: PSGJA.ZMSZ.763B.083.1.22

Dot.: **Warunki zabezpieczenia gazociągu zasilającego średniego ciśnienia na zadanie „Przebudowa mostu przez potok Rada w m. Zabłotce w ciągu drogi powiatowej nr 1793R Radymno – Wacławice w km. 6+212.**

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jak w nagłówku, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jasie podaje warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej:

1. W rejonie projektowanej stabilizacji dna zlokalizowany jest czynny gazociąg polietylenowy średniego ciśnienia dn63 w rurze osłonowej, rok budowy 2021.
2. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu powinny być wykonane w sposób podany w §144 i w § 145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 – poz. 401). Rozpoczęcie tych robót może nastąpić w obecności przedstawiciela Gazowni w Przemyślu, którego należy o tym powiadomić z 7-mio dniowym wyprzedzeniem. Nadzór nad robotami będzie odbywał się odpłatnie na zlecenie inwestora.
4. Za ewentualne uszkodzenia gazociągu na skutek prowadzonych robót odpowiada inwestor. W przypadku uszkodzenia nasz Zakład wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora.
5. W przypadku gdy podczas prac związanych ze stabilizacją dna potoku zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociągu niezgodne z przedstawionymi materiałami, inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach OZG w Jasie.

W ślad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych.

Załączniki:

- Plansza – 1 egz.

Z poważaniem

Otrzymują do wiadomości:
• Gazownia w Przemyślu

• ZMSZ a/a

DM/1241

KIEROWNIK
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Tomasz Wieszczek

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.