



WYKONAWCY

Dotyczy: informacja dla wszystkich Wykonawców, w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „**Budowa elektrowni fotowoltaicznej na dwóch dachach mocy ok. 250 kW w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwianiu Odpadów położonego w Katowicach przy ul. Milowickiej 7a.**”, oznaczenie sprawy: PN/22/2024

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

1. Dnia 02.09.2024 r. operator Tauron Dystrybucja S.A. dokonał aktualizacji do wydanych warunków przyłączenia nr WP/093285/2023/O11R00.

Zakres aktualizacji dotyczy zmiany numerów przyłączy. Zamawiający dokonał aktualizacji projektu przyłączenia zgodnie z zmienionymi warunkami przyłączenia. Zamawiający zamieszcza zmienione warunki przyłączenia oraz zaktualizowany projekt jako załączniki do nin. pisma.

Było:

Przyłącze nr 1 (zas. podstawowe GPZ Bogucice pole nr 38), zapewniona moc dla proj. instalacji fotowoltaicznej: 250kW
Przyłącze nr 2 (zas. podstawowe GPZ Bogucice pole nr 12), zapewniona moc dla istniejącej instalacji fotowoltaicznej - 1188kW

jest:

Przyłącze nr 1 (zas. podstawowe GPZ Bogucice pole nr 12), zapewniona moc dla istniejącej instalacji fotowoltaicznej - 1188kW.

Przyłącze nr 2 (zas. podstawowe GPZ Bogucice pole nr 38), zapewniona moc dla proj. instalacji fotowoltaicznej 250kW.

Uwaga: Projekt przyłączenia został rozdzielony na dwa tomy. Drugi tom dotyczy układu pomiarowo – rozliczeniowego.

- Dotychczasowy punkt 1 rozdziału X SWZ otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** „Wykonawca związany będzie złożoną ofertą do dnia: **28.12.2024 r.**”
- Dotychczasowy punkt 1.1 rozdziału IX SWZ otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** „Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **30.09.2024 r. do godz. 09:00.**”
- Dotychczasowy punkt 2 rozdziału IX SWZ otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** „Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.09.2024 r. o godzinie 09:10**”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie planuje zorganizowania kolejnego terminu wizji lokalnej.

Powyższe zmiany stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Załącznik nr 1 – aktualizacja projektu oraz zmienione warunki przyłącza.