

Bydgoszcz, 10.01.2020 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 w Bydgoszczy w rejonie ulicy Żeglarskiej – zadanie 96 etap III, znak sprawy 2019/S 233-572589

KPEC Spółka z o.o. informuje, że do ww. postępowania w dniu 10.01.2020 r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej.

Pytanie 1

Proszę o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie z podwójnym uszczelnieniem i korkami wtapianymi ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie muf sieciowanych radiacyjnie.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych



Marek Estkowski