UWAGI:
1.Przed rozpoczęciem robót dokonać odkrywek w celu potwierdzenia zakładanych rzędnych, w szczególności potwierdzić zakładane rzędne gazu i wodyi możliwe kolizje
2.Prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać recznie z zachowaniem szczególnej ostrożności
3. Nie należy wykluczać możliwości występowania w terenie innego nie ujawnionego na mapie uzbrojenia podziemnego
4. Na skrzyżowaniach proj. sieci z istniejącymi niezabezpieczonymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi należy zabezpieczyć je rurami ostonowymi dwudzielnymi PEHD
5. Naruszone nawierzchnie odtworzyć zgodnie z wynaganiami Zarzadcy Drogi.
6. Rurociągi układane z przykryciem mniejszym niż 1 m wykonać z materiału SN12
7. Rzędne studni i wpustów przyjmować wg dokumentacji wykonawczej branży drogowej

Profil 1

Podziałka 1:100/500

P.p.=155,00


studnia betonowa 1000 włazowa o średnicy wewn.ø 0,800
wpust uliczny
z wlot. Ø 0,5 z kierunkiem ściekowym
przyłącze kanal. DN400, Ø gliniki=1,00
przyłącze kanal. DN400, Ø gliniki=1,00
z wlot. Ø 0,5 z kierunkiem ściekowym
przyłącze kanal. DN400, Ø gliniki=0,60
przyłącze kanal. DN400, Ø gliniki=0,60
przyłącze kanal. DN400, Ø gliniki=0,60
wlot. Ø gliniki=0,60
wlot. Ø gliniki=0,60
wlot. Ø gliniki=0,60
z wlot. Ø 0,5 z kierunkiem ściekowym