

Pyrzyce dnia 21 czerwca 2023r.

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup klimatyzatora wraz z montażem na salę wiejską w Brzesku”

Minimalne wymagania techniczne:

- 1) wymiary pomieszczenia sali głównej w świetlicy: 9,50 x 13,50 m, wysokość pomieszczenia 4,10m. Okna od strony zachodniej i południowej.
- 2) Klimatyzacja przeznaczona do pracy w sali głównej świetlicy wiejskiej w Brzesku.
- 3) Klimatyzacja przystosowana do pracy całorocznej.
- 4) Minimalna moc chłodnicza - 14 kW.
- 5) Klasa energetyczna: w trybie chłodzenia A++, w trybie grzania A+
- 6) Funkcja automatycznego startu (np. po chwilowym braku zasilania).
- 7) Utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu sali na zadanym poziomie.
- 8) Praca w trybie chłodzenia nawet do – 15°C na zewnątrz.
- 9) Zasilanie klimatyzacji: jednofazowe – 230V.
- 10) Zamontowanie klimatyzacji w budynku świetlicy w odpowiednim technicznie miejscu.
- 11) Wykonanie instalacji chłodniczej w odpowiednich korytkach PCV.
- 12) Podłączenie istniejącego zasilania do klimatyzacji.
- 13) Wykonanie odpowiednich prób stwierdzających poprawność działania instalacji (np. próba szczelności).
- 14) Wykonanie grawitacyjnego odpływu skroplin na zewnątrz.
- 15) Uruchomienie klimatyzacji wraz z przeszkoleniem pracownika odnośnie obsługi.
- 16) Gwarancja urządzenia – gwarancja wydłużona producenta – 5 lat.
- 17) Wykonanie usługi serwisowej zgodnie z gwarancją producenta w roku bieżącym.

Uwaga:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i Prawie Budowlanym.
2. Zamawiający umożliwia wizję lokalną pomieszczenia sali, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego (poniedziałek – 8:00 – 16:00, wtorek-piątek 7:00-15:00), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (nr tel. 91/ 397 03 16)