

ZP.271.1.28.2023.JSz

Do Wykonawców postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TEŚCI SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Głuchołazy

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Głuchołazy uzupełnia treść wyjaśnień z 29.09.2023r.:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy:

1. Odpowiedzią z dnia 20.09.2023r. a referencyjnymi obliczeniami fotometrycznymi w zakresie długości ramienia wysięgnika w odpowiedzi podano długość 1,5m w obliczeniach i na schemacie ideowym podano 1m proszę doprecyzować wielkość parametru.

ODPOWIEDŹ: Na ul. Powstańców Śląskich i ul. Kaszubskiej długość długości ramienia wysięgnika słupa oświetleniowego wynosi 1m (zastosowanie wysięgnika długości 1,5m nie wpłynie na spełnienie założonych norm oświetleniowych dla jezdni i chodnika).

Zamawiający dopuszcza wysięgnik 1m i 1,5 m oraz podtrzymuje odpowiedź udzieloną w dniu 29.09.2023r. w zakresie dopuszczenia wysięgnika łukowego oraz prostego

3. Parametrem budzącym wątpliwości jest również przyjęta wysokość zawieszenia oprawy, mianowicie słup o wysokości 8m (aluminiowy) + wysięgnik łukowy o ramieniu 1m i kącie 5 stopni powoduje podniesienie wysokości zawieszenia oprawy w zakresie 8,5m do 9,5m, natomiast dopuszczony przez Zamawiającego wysięgnik prosty powoduje podniesienie wysokości zawieszenia oprawy w zakresie 8,4m do 9,5m gdzie w obliczeniach i odpowiedziach zamawiającego przyjęto wysokości zawieszenia oprawy 8 metrów.

ODPOWIEDŹ: Wysokość zawieszenia na słupach oświetleniowych opraw na ul. Powstańców Śląskich i ul. Kaszubskiej wynosi 8m (wysokość słupa wraz z wysięgnikiem) tj.

- *przy zastosowaniu np. wysięgnika prostego o długości 1m i nachyleniu 5st oraz słupa o wysokości 8m zawieszenie oprawy na wysokości 8,10-8,15m nie wpłynie na spełnienie założonych norm oświetleniowych dla jezdni i chodnika – w załączeniu rysunek słupa i wysięgnika z projektu technicznego ,*
- *przy zastosowaniu np. wysięgnika łukowego o wysokości 1m, długości 1m i nachyleniu 5st oraz słupa o wysokości 7m zawieszenie oprawy na wysokości 8,10-8,15m nie wpłynie na spełnienie założonych norm oświetleniowych dla jezdni i chodnika.*

Zamawiający dopuszcza wysięgnik 1m i 1,5 m oraz podtrzymuje odpowiedź udzieloną w dniu 29.09.2023r. w zakresie dopuszczenia wysięgnika łukowego oraz prostego

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1) Rozdz. XVI pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/815131> w myśl ustawy pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 4 października 2023r. do godziny 10:00.**

2) Rozdz. XVII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, **w dniu 4 października 2023r., o godzinie 10:05**, nie później jednak niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.”

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną treść SWZ.

**Zastępca Burmistrza Głucholaz
/-/ Roman Sambor**