PUNKT ODNIESIENIA

Projektowana instalacja wodociągowa – podłączenie (spinka) z drugim zasilaniem wody do budynku

Zamontować zawór pierwszeństwa VV300 DN80

Układ pomiarowy zestawu p. pożarowego

Zamontować zawór odcinający DN 80. W normalnej pracy instalacji na stałe zamknięty (po montażu zdemontować rączkę)

Zamontować zawór odcinający DN 80. W normalnej pracy instalacji na stałe otwarty

Zamontować zawór odcinający DN 80. W normalnej pracy instalacji na stałe otwarty (po montażu zdemontować rączkę)

Projektowana instalacja wodociągowa zaworem pierwszeństwa

Zestaw hydroforowy instalacji hydrantowej do przeniesienia

Nowa lokalizacja zestawu hydroforowego

Istniejąca instalacja wodociągowa

Zakres prac obejmuje:
- rozbiórkę istniejącego zbiornika ppoż
- wydzielenie pomieszczenia technicznego do wodomierza i stacji podnoszenia ciśnienia
- przebudowę instalacji wody użytkowej i ppoż wraz z zastosowaniem zaworu pierwszeństwa

Rozpiąć projektowaną instalację p.poż. w istniejącą instalację hydrantową

Rozpiąć instalację zasilania istniejącego zbiornika p.poż od instalacji wodnej pomiędzy hydrofoniami

Rozpiąć projektowaną instalację p.poż. w istniejącą instalację zasilania zbiornika p.poż

Projektowana instalacja p.poż. DN 80 zasilająca istniejący zewnętrzny zbiornik p.poż

Zbiornik p.poż. do demontażu

0.06C Pom. techniczne 32,33m2

0.06B Hydrofornownia 12,97m2

0.06A Pom. techniczne 58,79m2

LEGENDA

- POMIESZCZENIE HYDROFORNI 1
- POMIESZCZENIE HYDROFORNI 2
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
- ELEMENTY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA
- REI120 KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY
- H5 ISTNIEJĄCY PION INSTALACJI HYDRANTOWEJ
- W5 ISTNIEJĄCY PION INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
- ISTNIEJĄCA INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ
- ISTNIEJĄCA INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
- ISTNIEJĄCA INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ
- PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ
- INSTNIEJĄCA INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ
- PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ
- PRZEJŚCIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNE ODPORNOŚCI PRZEGRODY
- X INSTALACJA DO DEMONTAŻU I PRZERÓBKI

BIPROINSTAL Rafał Marciniak tel.514 908 159, e-mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl
BIPROINSTAL PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

PROJEKT: PRZEBUDOWA ŹRÓDŁA CIEPŁA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZU, BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W BUDYNKU NR 21 NA TERENIE KAMPUSU UKSW PRZY UL. WÓYCICKIEGO 1/3 W WARSZAWIE

LOKALIZACJA INWESTYCJI: UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE, UL. WÓYCICKIEGO 1/3, 01-938 WARSZAWA, OZ. EWID. NR 200, 83, 82, 81, 80, 95, 100

INWESTOR: UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE, UL. DEWAJTIS 5, 01-815 WARSZAWA

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT POZIOMU –1 – PROJEKTOWANE ZMIANY INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ I HYDRANTOWEJ W BUDYNKU NR 21

PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr.inż. Rafał Marciniak	MAZ/0425/PWBS/15	
SPRAWDZAJĄCY: mgr.inż. Marcin Łukaszewski	UPRAWNIENIA: LOD/1665/POOS/11	PODPIS:
PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
ADYDZENT: –	UPRAWNIENIA: –	PODPIS:

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:	NUMER ARKUSZU:	NR RYSUNKU:	STRONA:
SAN	PA–BI	1:100	09.2023	594X940	SW01.1	