



Poz.	Nazwa urządzenia	Ilość	Typ lub nr kat.	Producent
1.	Kocioł na pellet 20 kW	1	EASYPELL	VISSMANN
2.	Pojemnościowy podgrzewacz wody 100l	1	-	-
3.	Naczynie wzbiornicze	1	NG 25	REFLEX
4.1	Pompa obiegowa	2	ALPHA 1 25-60	GRUNDFOS
4.2	Pompa obiegowa	1	ALPHA 1 L 25-40	GRUNDFOS
4.3	Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u.	1	UP 15-14B	GRUNDFOS
5.	Zawór 3-drogowy z siłownikiem DN25	1	-	-
6.1	Zawór kulowy odcinający DN 25	16	-	-
6.2	Zawór kulowy odcinający DN 15	2	-	-
7.	Zawór zwrotny DN 25	4	-	-
8.1	Zawór bezpieczeństwa 2,5 bar	1	-	-
8.2	Zawór bezpieczeństwa 6 bar	1	-	-
9.	Filtr do wody DN 25	4	-	-
10.	Odpowietrznik automatyczny	-	-	-
11.	Termometr	12	-	-
12.	Manometr	10	-	-
13.	Rozdzielacz inst. C.O. DN 50	2	-	-

Nazwa i miejsce inwestycji		Remont leśniczówki - Przymuszewo Leśno Wybudowanie 45 89-634 Leśno		
Tytuł:		Schemat technologiczny kotłowni		
Branża:	Sanitarna	Data:	Luty 2023	Skala:
				5