





DO ISTNIEJĄCEGO
UKŁADU POMIAROWEGO
INSTALACJA BEZ ZMIAN
POZA ZAKRESEM



LEGENDA :

-  - Istniejący kocioł gazowy Paromat-Duplex-TR o mocy 225 kW
-  - Istniejąca instalacja gazu (rura stalowa, połączenia spawane)
-  - Istniejący pion inst. gazu (rura DN40)

K₀₁ - Zawór odcinający do gazu DN32
R₁ - Redukcja DN50/DN40
R₂ - Redukcja DN40/DN32



mgr inż. Krzysztof Chochołek, 38-300 Gorlice ul. Żeromskiego 20/8, tel.: 793 011 416

NAZWA INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI GAZU ZASILAJĄCEJ KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ W BUDYNKU GMINY GORLICE PRZY UL. 11 LISTOPADA 2, W RAMACH MODERNIZCJI KOTŁOWNI POLEGAJĄCEJ NA WYMIANIE KOTŁÓW			
INWESTOR:	POWIAT GORLIICKI UL. BIECKA 3 38-300 GORLICE	ADRES INWESTYCJI:	UL. 11 LISTOPADA 2 38-300 GORLICE DZ. NR 582	
NAZWA RYSUNKU:	INWENTARYZACJA - INSTALACJA WEW. GAZU - AKSONOMETRIA			
Imię i Nazwisko		Specjalność:	Nr upr. bud.:	Podpis:
Projektant:	<i>mgr inż. Krzysztof Chochołek</i>	SANITARNA	MAP/0223/PWOS/14	
Sprawdzający:	<i>mgr inż. Barbar Moćko</i>	SANITARNA	259/2002	
SKALA: b. / s.	DATA: 06.2024 r.	NR RYSUNKU: G-2		REW.: 1.0