

ZP.271.1.28.2023.JSz

Do Wykonawców postępowania

WYJAŚNIENIA TEŚCI SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Głuchołazy

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Głuchołazy wyjaśnia treść SWZ:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy:

1. Odpowiedzią z dnia 20.09.2023r. a referencyjnymi obliczeniami fotometrycznymi w zakresie długości ramienia wysięgnika w odpowiedzi podano długość 1,5m w obliczeniach i na schemacie ideowym podano 1m proszę doprecyzować wielkość parametru.
ODPOWIEDŹ: Na ul. Powstańców Śląskich i ul. Kaszubskiej długość długości ramienia wysięgnika słupa oświetleniowego wynosi 1m (zastosowanie wysięgnika długości 1,5m nie wpłynie na spełnienie założonych norm oświetleniowych dla jezdni i chodnika).
2. Referencyjnymi obliczeniami fotometrycznymi a stanem faktycznym w zakresie szerokości chodnika. W obliczeniach przyjęto szerokość 2 metry natomiast w rzeczywistości chodnik na ul. Powstańców Śląskich ma szerokość 2,7 metra co stanowi poważną zmianę fotometrii i rozkładu lumenów na powierzchni drogi. Powyższe skutkować może nie spełnieniem norm oświetleniowych ze względu na zmianę „nawisu”.
ODPOWIEDŹ: Istniejąca na ul. Powstańców Śląskich szerokość chodnika 2,7 metra nie wpłynie na spełnienie założonych norm oświetleniowych dla jezdni i chodnika.
3. Parametrem budzącym wątpliwości jest również przyjęta wysokość zawieszenia oprawy, mianowicie słup o wysokości 8m (aluminiowy) + wysięgnik łukowy o ramieniu 1m i kącie 5 stopni powoduje podniesienie wysokości zawieszenia oprawy w zakresie 8,5m do 9,5m, natomiast dopuszczony przez Zamawiającego wysięgnik prosty powoduje podniesienie wysokości zawieszenia oprawy w zakresie 8,4m do 9,5m gdzie w obliczeniach i odpowiedziach zamawiającego przyjęto wysokości zawieszenia oprawy 8 metrów.
ODPOWIEDŹ: Wysokość zawieszenia na słupach oświetleniowych opraw na ul. Powstańców Śląskich i ul. Kaszubskiej wynosi 8m (wysokość słupa wraz z wysięgnikiem) tj.
 - przy zastosowaniu np. wysięgnika prostego o długości 1m i nachyleniu 5st oraz słupa o wysokości 8m zawieszenie oprawy na wysokości 8,10-8,15m nie wpłynie na

spełnienie założonych norm oświetleniowych dla jezdni i chodnika – w załączeniu rysunek słupa i wysięgnika z projektu technicznego ,

- *przy zastosowaniu np. wysięgnika łukowego o wysokości 1m, długości 1m i nachyleniu 5st oraz słupa o wysokości 7m zawieszenie oprawy na wysokości 8,10-8,15m nie wpłynie na spełnienie założonych norm oświetleniowych dla jezdni i chodnika.*

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ.

W załączeniu:

- 1) Rys. 4 i 5

**Zastępca Burmistrza Głuchotaz
/-/ Roman Sambor**