

WSZYSCY WYKONAWCY

2021-161936



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację budynku położonego przy ul. Kościuszki 80 w Poznaniu

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie:

Czy do zakresu zamówienia wlicza się również wykonanie instalacji sanitarnych wewnątrz budynku? Ponieważ w STWIOR w punkcie 2.3 widnieje zapis: "Kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z urządzeń i kratek podłogowych projektuje się wykonać z rur PVC-U niskoszumowych. U podstawy każdego pionu kanalizacyjnego należy zainstalować rewizję kanalizacyjną. Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną."

Odpowiedź:

Instalacja sanitarna wewnętrzna nie wchodzi w zakres zamówienia.

Zamawiający informuje, że w dokumencie STWIOR w zakresie instalacji sanitarnych w pkt. 2.3 następujący zapis WYKREŚLA SIĘ:

„Kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z urządzeń i kratek podłogowych projektuje się wykonać z rur PVCU niskoszumowych. U podstawy każdego pionu kanalizacyjnego należy zainstalować rewizję kanalizacyjną. Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyznacza termin przeprowadzenia wizji lokalnej.

Data: 1 grudnia 2021 r. godz. 11.00.

Miejsce: ul. Kościuszki 80, Poznań.

Osoba do kontaktu: Teresa Filipiak, tel. 696 001 375.