

Ostrołęka, dnia 15.12.2022 r.

KPZ.271.36.2022

Wykonawcy

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „**Wymiana oświetlenia ulicznego w ul. gen. Ludwika Bogusławskiego oraz w ul. Mikołaja Kopernika w Ostrołęce**” w ramach zadania pn.: „**Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki**”, prowadzonego w trybie podstawowym.

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 284 ust. 6 i 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie i zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie:

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. wnosimy o wyjaśnienie treści SWZ i wymagań w następującym zakresie: Zamawiający w 2 podpunkcie pkt. 3.11 SWZ wymaga "urządzenia, które pozwoli na sterowanie układem zasilającym poprzez sekwencje załączeń obwodu". Z uwagi na fakt, że wymagane oprawy będą miały fabrycznie wgrany program autonomicznej redukcji mocy w godzinach 22.00 - 05.00, prosimy o potwierdzenie wymagalności zastosowania dodatkowego urządzenia sterowanego centralnie poprzez sekwencję załączeń obwodów oświetleniowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dodatkowe urządzenie nie jest wymagane.

W Części III SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, punkt 3.11 otrzymuje następujące brzmienie:

„3.11 Wyposażenie i specyfika (wymagane):

- oprawa musi być wyposażona w **gniazdo ZHAGA (zaślepienie)** oraz układ zasilający sterowany w standardzie DALI posiadający zaprogramowane co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy (wraz z podaniem specyfiki 5 programów autonomicznej redukcji mocy) i strumienia świetlnego bez zewnętrznego radiowego sygnału sterującego.
- podstawowy program zaprogramowany w układzie zasilającym musi zagwarantować 50 procentowe ograniczenie mocy w godzinach od 22 do 5. Oprócz możliwości redukcji mocy jeden z programów będzie pozwalał na włączenie lamp z pełną mocą, a specyfikację pozostałych trzech programów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.
- stosować oprawy oświetleniowe i osprzęt o wysokich parametrach technicznych i eksploatacyjnych spełniających wymagania właściwych norm europejskich. Dla opraw oświetleniowych przedstawić certyfikaty na znak ENEC (lub równoważny)”.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gulowska-Grucelska
Sekretarz Miasta