

	TER6
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
	Nr sprawozdania: TER6/20230309/03
	Mobilne Laboratorium i Obsługa Inwestycji ul. Nehringa 36 71-836 Szczecin 660 791 163 parfianowicz.piotr@gmail.com
	www.pomiary-drogowe.pl
Strona 1/1	

Nazwa badania: **Odwierty gruntowe świdrem ręcznym i makroskopowa ocena gruntu**
 Metoda/procedura badawcza: PN-B-04481:1988 p. 3.2. oznaczanie rodzaju gruntów
 Zleceniodawca: VIAPROJEKT
 Nazwa kontraktu: Przebudowa drogi w miejscowości Bodzęcin
 Miejsce badania: P3- zgodne z załączonym szkicem
 Data badania: 09 03 2023

Przelot - poniżej dna robót ziemnych [cm]	Profil litologiczny	Głębokość zwierniady wody [cm]	Opis litologiczny	Symbol gruntu PN-B2480:86/ PN-EN 1997-2	Wilgotność [%]	Stan gruntu spoistego
1	2	3	4	5	6	7
0 -20		-	warstwy smolowe 4cm strona prawa podbudowa z kruszywa; str. Lewa kostka kamienna	-	-	-
30-50		-	piasek drobny	Pd/FSa	wilgotny	-
50-100		-	piasek pylasty	Pd/P _π /CISa	wilgotny	-
100-200		-	piasek drobny	Pd/FSa	nawodniony	-

KONIEC SPRAWOZDANIA

Badanie wykonał/a:

