



UWAGI:

1. Instalację do hydrantów p.poż. wykonać z rur stalowych ocynkowanych, łączonych gwintowanymi kształtkami z użyciem taśmy teflonowej
2. Przewody do pionów prowadzić nad stropem podwieszanym w izolacji z pianki PE gr. 9mm. Piony i podejścia do hydrantów prowadzić w brzdach ściennych w izolacji z pianki PE gr. 4mm.

OBIEKT	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		
LOKALIZACJA	działka ewid. nr 51/10 Kłęczany, Gmina Chełmiec		
INWESTOR	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 71		
PROJEKT	Instalacje wod. - kan.		
PRZEDMIOT RYSUNKU	INSTALACJA P.POŻ. - RZUT PIĘTRA		
PROJEKTANT	mgr inż. Zbigniew Świercz		
siec. inst. sanit. ochr. środowiska wod.-kan., gaz i c.o., wentylacji			
opr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91			
upr. Nr UAN-7340/A-77/98			
STADIUM	DATA	SKALA	NR RYS.
proj. bud. - aneks	lipiec 2010 r.	1 : 100	2