

RZECZOZNAWCA d/s ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
inż. Hieronim Dzikowski
nr upr. KG PSP 109/93

23.08.2010.

Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z ~~uwagami~~

UWAGI:

1. Instalację do hydrantów p.poż. wykonać z rur stalowych ocynkowanych, łączonych gwintowanymi kształtkami z użyciem taśmy teflonowej
2. Przewody do pionów prowadzić nad stropem podwieszanym w izolacji z pianki PE gr. 9mm. Piony i podejścia do hydrantów prowadzić w bruzdach ściennych w izolacji z pianki PE gr. 4mm.

OBIEKT	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
LOKALIZACJA	działka ewid. nr 51/10 Klęczany, Gmina Chełmiec
INWESTOR	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 71
PROJEKT	Instalacje wod. - kan.
PRZEDMIOT RYSUNKU	INSTALACJA P.POŻ. - RZUT PARTERU
PROJEKTANT	mgr inż. Zbigniew Świerzy sieci. inst. sanit. ochr. środowiska upr. Nr [illegible]
SPRAWDZIŁ	inż. Mirosław Olszowski Projektant sieci i instalacji wod-kan, gaz, c.o., wentylacji upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91 33-300 Nowy Sącz, ul. B. A. Konstanty 16/1
STADIUM	
DATA	
NR RYS.	
proj. bud. - aneks	lipiec 2o10 r.
1 : 100	1