

S1

ŚCIANY ZEWNĘTRZE PIWNIC – ISTNIEJĄCE

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
CEGŁA DZIURAWKA	36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZE PIWNIC – PROJEKTOWANE

TYNK MOZAIKOWY SZARY JAKO COKÓŁ DO WYSOKOŚCI 30CM, POWYŻEJ AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY, DROBNOZIARNISTY BARWIONY W MASIE ODWZOROWUJĄCY ORYGINALNĄ STRUKTURĘ IMITUJĄCĄ BETON ARCHITEKTONICZNY	0,35 cm
PODKŁAD TYNKARSKI	1,00 cm
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWEJ + ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYT Z WEŁNY	
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS DO WYS. 30cm, POWYŻEJ WEŁNA MINERALNA, LAMBDA 0,03	15,00 cm
ZAPRAWA KLEJOWA + KOŁKOWANIE (TERMODYBLE)	
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
CEGŁA DZIURAWKA	36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

S2

ŚCIANY ZEWNĘTRZE CZĘŚCI NISKIEJ – ISTNIEJĄCE

NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGO	3,00 cm
CEGŁA DZIURAWKA	36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZE CZĘŚCI NISKIEJ – PROJEKTOWANE

NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGO	3,00 cm
TYNK ZBROJĄCY	0,40 cm
SIATKA ZBROJĄCA	0,10 cm
TYNK ZBROJĄCY	0,40 cm
PŁYTA NOŚNA O ZEROWEJ ROZSZERZALNOŚCI PO ZAMOCOWANIU UZYSKUJĄCA BEZSPOINOWĄ PŁASZCZYZNĘ POD WARSTWĘ WYKOŃCZENIOWĄ Z PRZETWORZONEJ STŁUCZKI SZKLANEJ OBUSTRONNIE WZMOCNIONA SIATKĄ ZBROJĄCĄ	1,20 cm
PUSTKA POWIETRZNA	2,00 cm
PŁYTA DO TERMOIZOLACJI FASAD WENTYLOWANYCH ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ W OBUSTRONNEJ OKŁADZINIE Z FOLII ALUMINIOWEJ POKRYTEJ CZARNĄ FARBĄ O WSP. LAMBDA = 0,020 W/(m*K)	8,00 cm
PODKONSTRUKCJA AL.	10,00 cm
CEGŁA DZIURAWKA	36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

S3

SŁUPY I PODCIĄGI ZEW. CZĘŚCI NISKIEJ – ISTNIEJĄCE

NARZUTA	2,00 cm
KONSTRUKCJA STALOWA OBMUROWANA	36,00 cm

SŁUPY I PODCIĄGI ZEW. CZĘŚCI NISKIEJ – PROJEKTOWANE

AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY, DROBNOZIARNISTY BARWIONY W MASIE ODWZOROWUJĄCY ORYGINALNĄ STRUKTURĘ IMITUJĄCĄ BETON ARCHITEKTONICZNY	0,35 cm
ZATOPIONA SIATKA ZBROJĄCA	0,10 cm
DWUKROTNE ZBROJENIE Z BEZCEMENTOWEJ MASY ZBROJĄCEJ (PIERWSZE BEZ SIATKI, DRUGIE Z SIATKĄ)	0,40 cm
OCZYSZCZENIE + GRUNT	0,05 cm
NARZUTA	2,00 cm
KONSTRUKCJA STALOWA OBMUROWANA	36,00 cm

S4

ŚCIANY NADWIESZEŃ CZĘŚCI NISKIEJ – ISTNIEJĄCE

BLACHA TRAPEZOWA T-55/188	5,50 cm
PODKONSTRUKCJA STALOWA / WEŁNA MINERALNA	6,00 cm 5,00 cm
CEGŁA DZIURAWKA	36,00 cm

ŚCIANY NADWIESZEŃ CZĘŚCI NISKIEJ – PROJEKTOWANE

BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 NOWA GRUBOŚCI 1 MM OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE + PODKŁAD + MALOWANIE PROSZKOWE NA KOLOR NCS S4050-Y80R	5,50 cm
PODKONSTRUKCJA STALOWA NOWA/ /PUSTKA POWIETRZNA	3,00 cm
PODKONSTRUKCJA STALOWA NOWA / PŁYTA DO TERMOIZOLACJI FASAD WENTYLOWANYCH ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ W OBUSTRONNEJ OKŁADZINIE Z FOLII ALUMINIOWEJ POKRYTEJ CZARNĄ FARBĄ O WSP. LAMBDA = 0,020 W/(m*K)	8,00 cm
CEGŁA DZIURAWKA	36,00 cm

S5

ŚCIANY GALERII CZĘŚCI WYSOKIEJ I SCHODÓW ZEW.– ISTNIEJĄCE

BLACHA TRAPEZOWA T-55/188	5,50 cm
PODKONSTRUKCJA STALOWA	8,00 cm

ŚCIANY GALERII CZĘŚCI WYSOKIEJ I SCHODÓW ZEW.– PROJEKTOWANE

BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 NOWA GRUBOŚCI 1 MM OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE + PODKŁAD + MALOWANIE PROSZKOWE NA KOLOR NCS S4050-Y80R OBUSTRONNIE	5,50 cm
PODKONSTRUKCJA STALOWA	8,00 cm

S6

ŚCIANY ZEWNĘTRZE CZĘŚCI WYSOKIEJ – ISTNIEJĄCE

PŁYTA CEMENTOWO-AZBESTOWA ACEKOL	0,60 cm
WEŁNA MINERALNA	4,00 cm
GAZOBETON	24,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZE CZĘŚCI WYSOKIEJ – PROJEKTOWANE

2 x FARBA ELEWACYJNA ELASTYCZNA SPECJALNA W KOLORZE RAL 7013	
POWŁOKA GRUNTUJĄCA + FARBA ROZCIEŃCZONA WODĄ MAX 10%	
PROFILE/PŁYTY ELEWACYJNE Z GRANULATU VEROFIL MOCOWANE NA KLEJ	1,50 cm
MINERALNA ZAPRAWA ZBROJĄCA I KLEJĄCA + SIATKA ZBROJĄCA IMPREGNOWANA PRZECIWALKALICZNIE	0,50 cm
PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ o lambda=0,03 MOCOWANE NA KLEJ + KOŁKOWANIE	12,00 cm
GAZOBETON	24,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

S7

ŚCIANY ZEWNĘTRZE CZĘŚCI SZCZYTOWEJ – ISTNIEJĄCE

BLACHA TRAPEZOWA T-55/188	5,50 cm
PODKONSTRUKCJA STALOWA	8,00 cm
GAZOBETON	24,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZE CZĘŚCI SZCZYTOWEJ – PROJEKTOWANE

BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 NOWA GRUBOŚCI 1 MM OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE + PODKŁAD + MALOWANIE PROSZKOWE NA KOLOR NCS S4050-Y80R USKOKI W BLASZE TRAPEZOWEJ WYPEŁNIĆ OD WEWN. WEŁNĄ MINERALNĄ o lambda=0,03 grubości 5,5cm	5,50 cm
WIATROIZOLACJA	0,10 cm
WEŁNA MINERALNA o lambda=0,03	8,00 cm
PAROIZOLACJA	0,10 cm
PODKONSTRUKCJA STALOWA	8,00 cm
GAZOBETON	24,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

S8

FASADY PRZESZKLONE – ISTNIEJĄCE

SZYBA ZESPOLONA	2,40 cm
PROFILE ALUMINIOWE	10,00 cm

FASADY PRZESZKLONE – PROJEKTOWANE U=1,1 W/m2*K

SZKLENIE ZESPOLONE O U=0,9 W/m2*K:	3,00 cm
PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7013 O PODWYŻSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH IZOL. TERMICZNEJ	10,00 cm

S10

ŚCIANY ZEWNĘTRZE Z NARZUTY BEZ IZOLACJI

TYNK CEMENTOWY	3,00 cm
CEGŁA PEŁNA	25,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANY ZEW. Z NARZUTY BEZ IZOLACJI – PROJ.

NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGO	3,00 cm
GRUNTOWANIE	
TYNK CEMENTOWY	3,00 cm
CEGŁA PEŁNA	25,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

S11

ŚCIANA KOMORY CZERPNEJ

TYNK CEMENTOWY	3,00 cm
CEGŁA PEŁNA	25,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANA KOMORY CZERPNEJ – PROJEKTOWANA

TYNK AKRYLOWY SZARY	0,35 cm
PODKŁAD TYNKARSKI	1,00 cm
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWEJ + ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYT Z WEŁNY	
WEŁNA MINERALNA o współczynniku lambda=0,03 W/(m*K)	12,00 cm
ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYT Z WEŁNY MIN. + KOŁKOWANIE (TERMODYBLE)	
TYNK CEMENTOWY	3,00 cm
CEGŁA PEŁNA	25,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

S12

ŚCIANA ZEWNĘTRZA KLATKI PRZY CZERPNI – ISTNIEJĄCA

NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGO	3,00 cm
CEGŁA DZIURAWKA	36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZA KLATKI PRZY CZERPNI – PROJ.

NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGO	3,00 cm
GRUNTOWANIE ISTNIEJĄCEJ NARZUTY	
NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGO	3,00 cm
CEGŁA DZIURAWKA	36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
PUSTKA POWIETRZNA	40,00 cm
ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH REI240	18,00 cm
PŁYTA ZESPOLONA DO WEWNĘTRZNEJ TERMOIZOLACJI ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ ZESPOLONA Z PŁYTĄ KARTONOWO-GIPSOWĄ GR. 12,5mm W JEDNOSTRONNEJ OKŁADZINIE Z BIAŁEGO WELONU SZKLANEGO, O WSP. LAMBDA = 0,020 W/(m*K)	8,00 cm
CAŁOŚĆ MOCOWANA NA KLEJ DO ISTN. ŚCIANY	
NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGO	3,00 cm

S13

ŚCIANY ZEWNĘTRZE WYJŚCIA NA DACH – ISTNIEJĄCE

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
CEGŁA DZIURAWKA	25,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZE WYJŚCIA NA DACH – PROJEKTOWANE

TYNK MOZAIKOWY SZARY	1,00 cm
PODKŁAD TYNKARSKI	1,00 cm
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWEJ + ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYT STYROPIANOWYCH	
WEŁNA MINERALNA	15,00 cm
ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ + KOŁKOWANIE (TERMODYBLE)	
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
CEGŁA DZIURAWKA	25,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

S14

ŚCIANY ZEWNĘTRZE NIEOCIEPLONE – ISTNIEJĄCE

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
CEGŁA DZIURAWKA	36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZE NIEOCIEPLONE – PROJEKTOWANE

AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY, DROBNOZIARNISTY BARWIONY W MASIE ODWZOROWUJĄCY ORYGINALNĄ STRUKTURĘ IMITUJĄCĄ BETON ARCHITEKTONICZNY	0,35 cm
PODKŁAD TYNKARSKI	1,00 cm
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWEJ + ZAPRAWA KLEJOWA	
GRUNTOWANIE	
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
CEGŁA DZIURAWKA	36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

S15

ŚCIANA PRZY ATTYCE CZĘŚCI NISKIEJ – ISTNIEJĄCA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO	18,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANA PRZY ATTYCE CZĘŚCI NISKIEJ – PROJEKTOWANA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO	18,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
PODKONSTRUKCJA DO MOCOWANIA PŁYT/ PŁYTA DO TERMOIZOLACJI FASAD WENTYLOWANYCH ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ W OBUSTRONNEJ OKŁADZINIE Z FOLII ALUMINIOWEJ POKRYTEJ CZARNĄ FARBĄ O WSP. LAMBDA = 0,020 W/(m*K)	8,00 cm

S16

ŚCIANY ZEW. CZĘŚCI NISKIEJ PRZY BALUSTRADZIE – ISTNIEJĄCE

PODKONSTRUKCJA STALOWA	7,00 cm
BLACHA TRAPEZOWA T-55/188	5,50 cm
PUSTKA	5,00 cm
NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGO	3,00 cm
CEGŁA DZIURAWKA	36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANY ZEW. CZĘŚCI NISKIEJ PRZY BALUSTRADZIE– PROJEKTOWANE

BLACHA ALUMINIOWA MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR NCS S4050-Y80R OBUSTRONNIE	0,12 cm
PODKONSTRUKCJA ALUMINIOWA	5,00 cm
PODKONSTRUKCJA STALOWA WYPEŁNIONA WEŁNĄ MINERALNĄ	10,00 cm
PŁYTA DO TERMOIZOLACJI FASAD WENTYLOWANYCH ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ W OBUSTRONNEJ OKŁADZINIE Z FOLII ALUMINIOWEJ POKRYTEJ CZARNĄ FARBĄ O WSP. LAMBDA = 0,020 W/(m*K)	8,00 cm
CEGŁA DZIURAWKA	36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

P1

STROP NAD PARKINGIEM – ISTNIEJĄCY

PODKŁAD Z BETONU	4,50 cm
SZKŁO PIANKOWE	8,00 cm
STROP ŻELBETOWY	30,00 cm
PUSTKA POWIETRZNA	15,00 cm
PŁYTY CEMENTOWO-WIÓROWE ZBROJONE	5,00 cm
STYROPIAN	2,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

STROP NAD PARKINGIEM – PROJEKTOWANY

PODKŁAD Z BETONU	4,50 cm
SZKŁO PIANKOWE	8,00 cm
STROP ŻELBETOWY	30,00 cm
ZAPRAWA KLEJOWA + KOŁKOWANIE (TERMODYBLE)	
WEŁNA MINERALNA, LAMBDA 0,04 NA PODCIĄGACH WEŁNA MINERALNA O WSP. LAMBDA 0,03 I GRUBOŚCI 15 cm	30,00 cm
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWEJ + ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYT Z WEŁNY	
PODKŁAD TYNKARSKI	1,00 cm
AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY, DROBNOZIARNISTY BARWIONY W MASIE – KOLOR RAL 9006	0,35 cm

P2

STROP KOND. NADWIESZONEJ CZ. NISKIEJ – ISTNIEJĄCY

PODKŁAD Z BETONU	4,50 cm
SZKŁO PIANKOWE	8,00 cm
STROP ŻELBETOWY	30,00 cm
IZOLACJA TERMICZNA	2,00 cm
PUSTKA POWIETRZNA / PODCIĄGI	66,00 cm
PODKONSTRUKCJA	6,00 cm
SUFIT LISTWOWY TYPU "BESKID"	5,50 cm

STROP KOND. NADWIESZONEJ CZ. NISKIEJ – PROJEKTOWANY

PODKŁAD Z BETONU	4,50 cm
SZKŁO PIANKOWE	8,00 cm
STROP ŻELBETOWY	30,00 cm
PAROIZOLACJA	0,10 cm
WEŁNA MINERALNA o lambda=0,03 POMIEDZY PODCIĄGAMI	25,00 cm
WIATROIZOLACJA	0,10 cm
PUSTKA POWIETRZNA / PODCIĄGI	66,00 cm
PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA SUFITU	25,00 cm
SUFIT LISTWOWY, ALUMINIOWY, DEMONTOWALNY MOCOWANY ZATRZASKOWO NA TRAWERSZYNACH, PANELE TYPU S W UKŁ. ZAMKNIĘTYM, O SZER. 184 MM Z PRZERWĄ MIĘDZY PANELAMI SZER 6 MM. W KOLORZE NCS S4050-Y80R	4,00 cm

P3

STROPODACH NAD CZĘŚCIĄ NISKĄ – ISTNIEJĄCY

2xPAPA + ABIZOL G + GRUNT	1,00 cm
GŁADŹ CEMENTOWA	2,50 cm
PŁYTY KORYTKOWE 60/300	10,00 cm
ŚCIANKI AŻUROWE/ PUSTKA POWIETRZNA	45-70 cm
WEŁNA MINERALNA	10,00 cm
PŁYTY ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE	7,00 cm
KONSTRUKCJA STALOWA (RYGLE)	60,00 cm
SUFIT PODWIESZONY	5,00 cm

STROPODACH NAD CZĘŚCIĄ NISKĄ – PROJEKTOWANY

PAPA NAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA (NRO)	
PAPA PODKŁADOWA	
2xPAPA + ABIZOL G + GRUNT	1,00 cm
GŁADŹ CEMENTOWA	2,50 cm
PŁYTY KORYTKOWE 60/300	10,00 cm
ŚCIANKI AŻUROWE / GRANULAT WEŁNY MINER.	45-70 cm
WEŁNA MINERALNA	10,00 cm
PŁYTY ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE	7,00 cm
KONSTRUKCJA STALOWA (RYGLE)	60,00 cm
SUFIT PODWIESZONY	5,00 cm

P4

STROPODACH NAD CZĘŚCIĄ WYSOKĄ -BEZ ZMIAN

2 x PAP	0,50 cm
STYRODUR	12,00 cm
PAPA ASFALTOWA	0,50 cm
GŁADŹ CEMENTOWA	2,50 cm
PŁYTY KORYTKOWE	10,00 cm
ŚCIANKI AŻUROWE/ PUSTKA POWIETRZNA	60,00 cm
WEŁNA MINERALNA	10,00 cm
PŁYTY ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE	30,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

P5

POKRYCIE ŚWIETLIKÓW NAD CZ. NISKĄ – ISTNIEJĄCE

BLACHA TRAPEZOWA T-55/188	5,50 cm
ŁATY DREWNIANE IMPREGNOWANE 50x40mm	4,00 cm
BLACHA OCYNKOWANA NA RĄBEK	0,50 cm
KONTRŁATY DREW. IMPREGNOWANE 50x40mm	4,00 cm
PŁYTY IZOLACYJNE PW11/A / KROKWIE DREWNIANE IMPREGNOWANE 60x120mm	7,00 cm
KONSTRUKCJA STALOWA 2xC120	12,00 cm
PODKONSTRUKCJA PODBITKI	3,50 cm
PODBITKA Z PŁYT GK	1,25 cm

POKRYCIE ŚWIETLIKÓW NAD CZ. NISKĄ – PROJEKTOWANE

BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 – NOWA GRUBOŚCI 1 MM OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE + PODKŁAD + MALOWANIE PROSZKOWE NA KOLOR NCS S4050-Y80R	5,50 cm
ŁATY DREWNIANE IMPREGNOWANE 50x40mm	4,00 cm
BLACHA TYTAN-CYNK NA RĄBEK	0,70 cm
ŁATY DREW. IMPREGNOWANE 50x40mm	4,00 cm
PUSTKA POWIETRZNA / KONTRŁATY DREW. IMPREGNOWANE 50x20mm	2,00 cm
WIATROIZOLACJA	0,10 cm
WEŁNA MINERALNA o lambda=0,03/ KROKWIE DREWNIANE IMPREGNOWANE 60x120mm	7,00 cm
WEŁNA MINERALNA o lambda=0,03/ KONSTRUKCJA STALOWA 2xC120	12,00 cm
WEŁNA MINERALNA o lambda=0,03/ PODKONSTRUKCJA PODBITKI	5,00 cm
PAROIZOLACJA	0,10 cm
PODBITKA Z PŁYT WODOODPORNYCH GKF O REI30	2x1,25 cm
SZPACHLA + FARBA LATEKSOWA BIAŁA	0,05 cm

P6

STROP NADWIESZONY XIX PIĘTRA – ISTNIEJĄCY

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	1,00 cm
PODKŁAD Z BETONU	5,00 cm
STROP ŻELBETOWY	24,00 cm
WEŁNA MINERALNA	5,00 cm
PŁYTA CEMENTOWO-AZBESTOWA ACEKOL	1,00 cm

STROP NADWIESZONY XIX PIĘTRA –PROJEKTOWANY

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	1,00 cm
PODKŁAD Z BETONU	5,00 cm
STROP ŻELBETOWY	24,00 cm
PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ o lambda=0,03 MOCOWANE NA KLEJ + KOŁKOWANIE	15,00 cm
MINERALNA ZAPRAWA ZBROJĄCA I KLEJĄCA + SIATKA ZBROJĄCA IMPREGNOWANA PRZECIWALKALICZNIE	0,50 cm
PROFILE/PŁYTY ELEWACYJNE Z GRANULATU VEROFIL MOCOWANE NA KLEJ	1,50 cm
POWŁOKA GRUNTUJĄCA + FARBA ROZCIEŃCZONA WODĄ MAX 10%	
2 x FARBA ELEWACYJNA ELASTYCZNA SPECJALNA W KOLORZE RAL 7013	

P7

NADWIESZENIE DACHU CZ. NISKIEJ – ISTNIEJĄCE

PAPA NAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA (NRO)	
PAPA PODKŁADOWA	
2xPAPA + ABIZOL G + GRUNT	1,00 cm
GŁADŹ CEMENTOWA	2,50 cm
PŁYTY KORYTKOWE 60/300	10,00 cm
ŚCIANKI AŻUROWE/ PUSTKA POWIETRZNA	
PUSTKA POWIETRZNA / PODCIĄGI	
PODKONSTRUKCJA	6,00 cm
SUFIT LISTWOWY TYPU "BESKID"	5,50 cm

NADWIESZENIE DACHU CZ. NISKIEJ – PROJEKTOWANE

2xPAPA + ABIZOL G + GRUNT	1,00 cm
GŁADŹ CEMENTOWA	2,50 cm
PŁYTY KORYTKOWE 60/300	10,00 cm
ŚCIANKI AŻUROWE/ PUSTKA POWIETRZNA	
PUSTKA POWIETRZNA / PODCIĄGI	
PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA SUFITU	25,00 cm
SUFIT LISTWOWY, ALUMINIOWY, DEMONTOWALNY MOCOWANY ZATRZASKOWO NA TRAWERSZYNACH, PANELE TYPU S W UKŁ. ZAMKNIĘTYM, O SZER. 184 MM Z PRZERWĄ MIĘDZY PANELAMI SZER 6 MM. W KOLORZE NCS S4050-Y80R	4,00 cm

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE ŻELBETOWE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE
- ELEMENTY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
- ELEMENTY PROJEKTOWANE

UWAGI:

1. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów
2. Wszystkie wymiary podane są w milimetrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej
3. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie
4. Projektant musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
J.P.PROJEKT Jacek Podyma
ul. Polska 74, 60-401 Poznań
biuro@jpp.com.pl

J.P.PROJEKT
JACEK PODYMA

INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM "ALTUM" UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO POZNAŃ UL.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 16
INWESTOR	UNIWERSYTET EKONOMICZNY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10 61-875 POZNAŃ
BRANŻA	ARCHITEKTURA
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEDMIOT	PRZEKRÓJ II - II

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. arch. Marek Szapiel
nr upr. WP–OIA/OKK/UpB/65/2009

SPRAWDZIŁ
mgr inż. arch. Kamila Sikorska–Podyma
nr upr. WP–OIA/OKK/UpB/39/2011

DATA 04.2017	REWIZJA	NR RYSUNKU
SKALA 1:100		A13