

WYJAŚNIENIE NR 2 do SWZ

dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.

„Jednostka OSP w lemanie w gminie Turośl – specjalizacja i nowoczesność (modernizacja obiektu i jednostki OSP)”

Działając na zasadzie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 ze zm.) udzielam odpowiedzi do treści SWZ.

Pytanie Nr 1

Czy w skład przedmiotu zamówienia wchodzi roboty w zakresie zagospodarowania terenu?

W załączonych przedmiarach robót nie ujęto robót w zakresie projektowanych nawierzchni utwardzonych, terenów zielonych, nasadzeń, dostawy i montażu ławek. W przedmiarze robót budowlanych uwzględniono jedynie opaskę z kostki brukowej o szer. 0,50m wokół budynku.

Ad. 1

Inwestor nie przewiduje wykonania robót drogowych zagospodarowania terenu.

Pytanie Nr 2

Czy w pomieszczeniu 1.4 (magazyn wyposażenia specjalistycznego) oraz pomieszczeniu 1.5 (garaż) istniejące warstwy posadzkowe nie podlegają wymianie i gres układamy na istniejących warstwach?

Proszę o potwierdzenie, że posadzki tych pomieszczeń wykonać zgodnie z zakresem robót opisanym w poz. 63-67 przedmiarów robót budowlanych.

Ad. 2

Należy uzupełnić cokolik po zamurowaniu otworu istniejącego w pom. 1.4 (zachowujemy istniejący gres). W pom. 1.5. (garaż) kładziemy gres z cokolikiem na istniejącej posadzce. Należy pamiętać, aby w projektowanej rozbudowie zastosować gres wielkoformatowy o podwyższonych standardach wizualnych i jakościowych.

Pytanie Nr 3

Czy w pom.1.4 i 1.5 należy ułożyć cokolik z płytek gres?

Ad.3

Należy uzupełnić cokolik po zamurowaniu otworu istniejącego w pom. 1.4 (zachowujemy istniejący gres). W pom. 1.5. (garaż) kładziemy gres z cokolikiem na istniejącej posadzce. Należy pamiętać, aby w projektowanej rozbudowie zastosować gres wielkoformatowy o podwyższonych standardach wizualnych i jakościowych.

Pytanie Nr 4

Proszę o potwierdzenie, że zaznaczone na przekroju poziomym parteru (rys 1 PT) jako istn. 2 szt. drzwi wewnętrznych w pom.1.5 nie podlegają wymianie.

Ad.4

Tak, zakres renowacji ustalić z Inwestorem .

Pytanie Nr 5

Czy posadzka betonowa gr.6cm ma być zbrojona siatką tylko w pomieszczeniu 1.3 (sala konferencyjno-szkoleniowa) zgodnie z poz. 60 przedmiaru robót budowlanych?

Ad. 5

Tak.

Pytanie Nr 6

Czy poz.2-4 przedmiaru robót budowlanych dotyczą budowy tymczasowego ogrodzenia terenu budowy?

Ad.6

Tak.

Pytanie Nr 7

Czy w pozycji 9,10 przedmiaru robót budowlanych należy wycenić rozbiórkę ścian i ław fundamentowych istniejącej części zaplecza? *Pozycje 9,10 przedmiaru robót nie zawierają ilości robót.*

Ad.7

Tak.

Pytanie Nr 8

Czy strop należy wykonać zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym jako prefabrykowany, czy zgodnie z projektem technicznym konstrukcji jako monolityczny? *W projekcie wykonawczym konstrukcji strop zaprojektowano jako płytę żelbetową monolityczną, w przedmiarze robót budowlanych poz. 89,90 ujęto strop prefabrykowany z płyt żerańskich.*

Ad.8

Zgodnie z projektem technicznym konstrukcji jako monolityczny. Należy wykonać otwór wentylacyjny w stropie nad pom. wc nr 1.12.

Na podstawie art. 286 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 08.05.2024r, godz. 10:00** w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień.

W związku ze zmianą terminu składania ofert w Specyfikacji Warunków Zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

1. W Rozdziale XVI . Termin związania z ofertą ust.1 otrzymuje brzmienie;

„1. Wykonawca będzie związany z ofertą do dnia **06.06.2024r.**”

2. W Rozdziale XVII. Opis sposobu przygotowania ofert ust.6 pkt.6.2 otrzymuje brzmienie:

„6.2.Ofertę należy złożyć na platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/turosl>. Poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” do dnia **08.05.2024** r. do godz. 10:00.

3. W Rozdziale XIX. Sposób oraz termin składania ofert ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć na Platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/turosl> w zakładce „OFERTY” do dnia **08.05.2024r. do godz.10:00**”.

4. W Rozdział XX. Termin otwarcia ofert ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.05.2024r. o godz. 10:15**”.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się wiążące przy składaniu ofert i ich ocenie.

Wójt Gminy
/-/mgr Niedbała Piotr