



Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego
Motława

TBS/1582/DI/24/KŁ

Gdańsk 24 kwietnia 2024

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,72 kWp, na dachu budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Szczygłej 1 i podłączenie jej do sieci elektrycznej budynku

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława Sp. z o.o. odpowiada na pytanie Wykonawcy.

Pytanie 1: Czy zamawiający potwierdza montaż paneli na konstrukcji balastowej? W zapytaniu jest też mowa o klejonej która może być montowana w I strefie wiatrowej.

Odpowiedź: Zamawiający daje Wykonawcy dowolność w sposobie montażu. Może być to instalacja balastowa, klejona lub połączenie instalacji klejonej z balastową. Plan balastu lub dobór kotew musi być obliczony na podstawie właściwej strefy śniegowej i wiatrowej zgodnie z Eurokodami.

Z poważaniem

Kierownik Działu Inwestycji
i Zamówień Publicznych

Ewa Batkowska