



ZESTAWIENIE APARATÓW:

- ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 303 63A 1SZT. LEGRAND
- WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 C25 1SZT. LEGRAND
- WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 B10 1SZT. LEGRAND
- WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 C25 1SZT. LEGRAND
- ZŁĄCZKA ZUG 6MM2 12SZT. SE POKÓJ
- ZŁĄCZKA ZUG 2,5MM2 10SZT. SE POKÓJ
- OBUDOWA TERMOUTWARDZALNA Z DRZWIAMI GŁ.15CM Z ZAMKIEM TYPU ST O WYM. 30 x 25CM 1SZT. INCOBEX

UKŁAD TN-S
SZYBKE WYŁĄCZENIE
NAPIĘCIA ZASILANIA

Przeznaczenie obwodu	Zasilanie z istniejącej rozdzielnicy NN YKYżo 5x6
Moc (kW)	6,33
	3,0
	0,05
	3,28

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

GOLLAND Sp. z o.o. 41-500 Chorzów ul.Stycznińskiego 83			
Zmiana		Opis zmian	
A			
B			
Projektant	Krzysztof Winiak	Podpis	
Opracował		Data wydania	10.2011
Sprawdził	inż. Jacek Socho	Nazwa rysunku :	Instalacje elektryczne ROZDZIELNICA RN
		Nazwa Obiektu :	Przygodne miejsce dla lądowania śmigłowców sanitarnych na terenie WSS we Wrocławiu
		Skala	
		Nr ark.	1
		Ilość ark.	1
		Faza	DP
		Zmiana	