

Dot.: „**Budowa infrastruktury społecznej na terenie dawnych PPGR w miejscowości Jabłowo, Gmina Starogard Gdański**”

Na podst. art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy planowane ogrodzenie ma być wykonane w obrębie zakresu przewidzianego do realizacji w Etapie I (do późniejszej rozbudowy) czy obejmować wszystkie etapy?

Odpowiedź:

Ogrodzenie I etapu - do rozbudowy w etapach kolejnych,

2. W SWZ jest zapis, że do wykonania jest świetlica wraz z "wyposażeniem umożliwiającym użytkowanie obiektu". Czy należy uwzględnić wyposażenie niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (typu oprawy oświetleniowe, osprzęt sanitarny itp.) czy również wyposażenie meblowe sali i kuchni (wraz z kuchenką, lodówką, zmywarką itp) ?

Odpowiedź:

Należy przewidzieć wyłącznie podstawowe wyposażenie niezbędne do odbioru .

3. W PFU mówi się o ewentualnym wykonaniu nasadzeń zieleni ozdobnej. Czy należy ją przyjąć do wyceny czy nie?

Odpowiedź:

Należy przewidzieć obsianie terenu trawą i zielenią ozdobną minimum na skwerze przed wejściem do budynku.

4. Etap I obejmuje wykonanie placu zabaw. Ze względu na bardzo dużą rozpiętość w cenach tego typu wyposażenia prosimy o dołączenie przykładowego placu zabaw, który by spełniał oczekiwania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Należy przyjąć minimum zabawkę wielofunkcyjną ze zjeżdżalnią, huśtawką, 2 bujaki sprężynowe, piaskownica, tablica edukacyjna itp.

5. Czy Zamawiający podtrzymuje, że mają być zastosowane oprawy LED z inteligentnym systemem regulującym natężenie oświetlenia? Jeżeli tak, to czy przyjąć regulację radiową czy ręczną?

Odpowiedź:

Sterowanie ręczne przy wejściu do pomieszczenia.

6. Czy budynek ma być zostać wyposażony w instalację komputerową i RTV?

Odpowiedź:

Instalacja wyłącznie w sali głównej po jednym punkcie.

7. Czy dla instalacji fotowoltaicznej przewidzieć montaż na dachu czy na gruncie?

Odpowiedź:

Na dachu.

Przewodniczący komisji przetargowej

Mariusz Karpala