


Rysunek szczegółowy wykonania odpowietrzenia pionów




OZNACZENIA:

- 5,00 kPa DN15 — projektowane regulatory różnicy ciśnień
- 28,65 % DN15 — regulator przepływu
- 2,25 obr. DN15 — projektowane zawory regulacyjne
- 0,00 DN15-LF — projektowane zawory regulacyjne z obniżoną strefą przepływu
- 8,00 DN15 — projektowane zawory termostatyczne z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną
- DN15 — projektowane zawory powrotne bez nastawy wstępnej
- 0,25 obr. DN15 — projektowane zawory powrotne z nastawą wstępną
- projektowane odpowietrzniki automatyczne z zaworem kulowym odcinającym
- istniejące przewody c. o.
- istniejące grzejniki

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektował | inż. Władysław Lisowski | | | | BPP 35/81 | | | 10.2013 | Pierwotny |
| Opracował | mgr inż. Agnieszka Dawid | Nazwisko | | | | | | 10.2013 | Stadium |
| Sprawdził | | | | | | | | | PW |
| Kier. Prac. | | Podpis | Nr uprawnień | | | Data | | 10.2013 | Skala |
| | inż. Janusz Niwelkowski | | | | | | | | - |

Inwestor: Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław , Plac Uniwersytecki 1

Temat: Projekt wykonawczy remontu instalacji centralnego ogrzewania dla sceny studenckiej "Dwutrzeciatrzy" w budynku Teatru Polskiego przy ul. Piaskowskiej 1 we Wrocławiu dz. nr 152/3 AM 29 obręb Plac Grunwaldzki

Branża: INSTALACJE C.O.
Nazwa rysunku: ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. WĘZŁY E,C,I

Nr rys. **J.1381-8**

**BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE " INPRO " Spółka z o.o.**