

Rysunek szczegółowy wykonania odpowietrzenia pionów



OZNACZENIA:

- 5,00 kPa DN15 — projektowane regulatory różnicy ciśnień
- 28,65 % DN15 — regulator przepływu
- 2,25 obr. DN15 — projektowane zawory regulacyjne
- 0,90 DN15-LF — projektowane zawory regulacyjne z obniżoną strefą przepływu
- 8,00 DN15 — projektowane zawory termostatyczne z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną
- DN15 — projektowane zawory powrotne bez nastawy wstępnej
- 0,25 obr. DN15 — projektowane zawory powrotne z nastawą wstępną
- projektowane odpowietrzniki automatyczne z zaworem kulowym odcinającym
- istniejące przewody c. o.
- istniejące grzejniki

Projektował	inż. Władysław Lisowski	Podpis			BPP 35/81	10.2013	Pracownia	Inwestor: Uniwersytet Wrocławski 50-137 Wrocław, Plac Uniwersytecki 1
Opracował	mgr inż. Agnieszka Dawid					10.2013	PM	Temat: Projekt wykonawczy remontu instalacji centralnego ogrzewania dla domu studenckiego "Dwudziestka" Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Przybyszewskiego 14 we Wrocławiu, dz. nr 15/23 AM 29 obręb Plac Grunwaldzki
Sprawdził	Nazwisko					10.2013	Stadium	
Kier. Proc.	inż. Janusz Nowakowski					-	PW	Branża: INSTALACJA C.O. Nazwa rysunku: ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. WĘZEŁ (C2)
							Nr rys.	J.1381-6

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE " INPRO " Spółka z o.o.