

Tuchów, 23.02.2023r.
L.Dz. DIR/53/PZ/P/ZP4-23/02/2023/173

Zainteresowani udziałem w postępowaniu znak ZP-4/23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na „Przebudowę i budowę Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa w msc. Siedliska – kat. obiektu XXX – zakres dostawa, montaż i uruchomienie generatora dwutlenku chloru o wydajności 60g/h” Znak postępowania ZP-4/23.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. przekazuje odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu sektorowym na „Przebudowę i budowę Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa w msc. Siedliska – kat. obiektu XXX – **zakres dostawa, montaż i uruchomienie generatora dwutlenku chloru o wydajności 60g/h**”.

1. Pytanie 1

Jakim protokołem komunikacyjnym może być realizowane połączenie z systemem SCADA.

Odpowiedź.

Połączenie winno być zrealizowane protokołem Modbus TCP-IP.

2. Pytanie 2

Proszę o podanie osoby odpowiedzialnej za system SCADA z firmy ABT Sp. z o.o.

Odpowiedź.

Z uwagi na obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych przekazujemy jedynie kontakt telefoniczny do osoby odpowiedzialnej za system SCADA z firmy ABT Sp. z o.o. +48 607941633.

3. Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga, żeby cena ofertowa zawierała koszt części eksploatacyjnych / zużywających / zamiennych się naturalnie zalecanych do wymiany co 12 miesięcy?

Odpowiedź.

Nie. Wszelkie części eksploatacyjne, zamienne czy zużywające się, Zamawiający będzie nabywał w razie konieczności, po niezbędnych przeglądach serwisowych.



Tuchów



Ciężkowice



Ryglice



Rzepiennik
Strzyżewski

4. Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga, żeby cena ofertowa zawierała koszt dostawy i wymiany reagentów niezbędnych do pracy generatora? Jeśli tak, to proszę o podanie ilości CWU, którą ma dezynfekować ten generator.

Odpowiedź.

Nie. Dostawa reagentów niezbędnych do pracy generatora tj. kwas solny 9% i chloryn sodowy 7,5%, nie są objęte prowadzonym postępowaniem.

5. Pytanie 5

Jakie dokładnie uprawnienia ma posiadać Kierownik Budowy?

Odpowiedź.

Z uwagi na finansowanie inwestycji obejmującej przebudowę Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa w msc. Siedliska, wszelkie działania z tym związane, zwłaszcza objęte zatwierdzonym pozwoleniem na budowę projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno – budowlanego, będą wymagać stosownych wpisów do dziennika budowy. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia wymagane jest aby kierownik budowy legitymował się uprawnieniami w specjalności instalacyjno-inżynierskiej.

6. Pytanie 6

Z czego wynika wymóg wykonywania "przeгляdu gwarancyjnego" co 6 miesięcy i jakie czynności składają się na ten "przeгляд". Jako producent generatorów ClO2 wymagamy wykonania przeglądu serwisowego połączonego z wymianą części co 12 miesięcy.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie przeglądów serwisowych w okresach 12 miesięcy, które wynikają z wymogów producenta dostarczonego urządzenia.

7. Pytanie 7

Ze względu na wymaganą interwencję w system SCADA prosimy o wskazanie osoby lub osób do kontaktu ze strony firmy ABT, z którymi można omówić zakres prac. Informacja jest kluczowa dla prawidłowej kalkulacji kosztów.

Odpowiedź.

Odpowiedź jak na pytanie nr 2.

8. Pytanie 8

Zwracamy się też z prośbą o zmianę terminu składania ofert na 8.03.2023 r. ze względu na złożony zakres zapytania i uzgodnienia, które należy poczynić z firmą ABT.

Odpowiedź.

Zamawiający przychyła się do wniosku wydłużenia terminu składania ofert. Termin składania ofert ustala się na dzień 06.03.2023r. do godziny 10:00.

Z uwagi na powyższe wprowadza się stosowną modyfikację do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. W pkt 1 Rozdziału 11 *SIWZ* w ten sposób, że:

– *zamiast:*

Termin składania ofert upływa **01.03.2023 r. o godz. 10:00**

– *powinno być:*

Termin składania ofert upływa **06.03.2023 r. o godz. 10:00**

2. W pkt 5 Rozdziału 11 *SIWZ* w ten sposób, że:

– *zamiast:*

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **01.03.2023 roku, o godz. 10:15**, w siedzibie Zamawiającego, Oczyszczalnia Ścieków, ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33 – 170 Tuchów - sala konferencyjna (parter)

– *powinno być:*

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.03.2023 roku, o godz. 10:15**, w siedzibie Zamawiającego, Oczyszczalnia Ścieków, ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33 – 170 Tuchów - sala konferencyjna (parter)

Powyższe zmiany dotyczą całej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Wojciech Skruch – Prezes Zarządu
Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
(kwalifikowany podpis elektroniczny)