



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	D	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna	
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	St3SX D10	B500SP D12
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]			[m]	
1	12	A-IIIN	3,50	30	2	60		210,00
2	12	A-IIIN	3,50	30	2	60		210,00
3	12	A-IIIN	18,97	6	1	6		113,82
4	10	A-I	1,95	86	1	86	167,70	
Razem długość prętów						[mb]	167,70	533,82
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,617	0,888
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	103,47	474,03
Masa łącznie						[kg]	577,50	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE:
BETON - C30/37, wodoszczelny W10, mrozoodporny
STAL ZBROJENIOWA
- zbrojenie główne - klasy A-IIIN gat. B500SP
- zbrojenie rozdzielcze - klasy A-I gat. St3SX
KLASA EKSPOZYCJI: XF3

- UWAGI:**
- Komplet rysunków należy rozpatrywać razem.
 - Wymiary należy zweryfikować w naturze.
 - Wymiary podano w cm.
 - W przypadku niezgodności założeń projektowych ze stanem rzeczywistym, np. w przypadku występowania innych warunków gruntowych lub środowiskowych należy skontaktować się z projektantem.
 - Jako podkład pod nieckę fontanny stosować warstwę betonu podkładowego C8/10 o gr.10cm. Nieckę należy posadawić na gruncie nośnym. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty nienośne, np. nasypy, należy te grunty wybrać i zastąpić zagęszczoną warstwą podsypki piaskowej lub chudym betonem aż do poziomu gruntu nośnego.
 - Wymagane zagłębienie wierzchu ścianek niecki -10cm p.p.t.
 - Na czas robót ziemnych wykopu należy zabezpieczyć przed dopływem jakichkolwiek wód. Nie można dopuścić do zmiany wilgotności gruntu w wykopie. Grunty nie mogą też ulec przemarznięciu.
 - Pręty łączyć na zakład min. 40ø pręta.

TEMAT I ADRES:	BUDOWA FONTANNY TYPU "DRY PLAZA" W MSZCZONOWIE 96-320 Mszczonów, dz. nr ewid.: 630/1, obręb: 0001		
INWESTOR:	Gmina Mszczonów Pl. Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów		
PROJEKT:	ARCHIVISION		
	PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION" 96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447		
PROJEKTANT KONSTRUKCJI:	MGR INŻ. MICHAŁ KRAWCZYK	UPR.NR LOD/0984/PWOKi08 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ	
TYTUŁ RYSUNKU:	RYSUNEK ZBROJENIOWY NIECKI FONTANNY		NR RYS.: 03
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	SKALA:	1:50
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	DATA:	CZERWIEC 2020
WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY" ARCHIVISION". NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE UDOSTĘPNIANY I KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMĄ " ARCHIVISION".			