

ZAKŁAD GOSPODARKI

KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

GMINY MSZCZONÓW

96- 320 MSZCZONÓW UL. SPÓŁDZIELCZA 105

TEL. (46) 857 15 33

FAX (46) 858 00 91

E- MAIL zgkimmszczonow@wp.pl

Mszczonów, dn. 27.05.2016

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

do dr nr ew 630/1 w m. Mszczonów

dla Gmina Mszczonów fontanna

1. Wykonać przyłącze z istniejącej sieci miejskiej PVC ϕ 110
2. Do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczą- lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem.
Przyłącze wykonać PE 40
3. Wodomierz lokalizować za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002.
W przypadku braku możliwości lokalizacji w budynku, wodomierz lokalizować w studni wodomierzowej.
4. Zalecana głębokość prowadzenia przewodu od 1,6 m do 1,8 m pod poziomem terenu.
5. Wymagana jest osobna zasowa obok włączenia do wodociągu, umieszczona na początku przyłącza.
6. Na zasuwach skrzynki duże ciężkie, obudowy zabezpieczone zawleczkami.
7. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGKiM w Mszczonowie informuje, że należy złożyć do Starosty wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.
8. Jeżeli przyłącze przebiega w pasie drogowym, należy wystąpić do zarządcy drogi o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego, lokalizację przyłącza i prowadzenie robót w pasie drogowym.
9. Po wykonaniu przyłącza należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
Dostarczyć potwierdzenie od zarządcy drogi o przywróceniu jej do należytego stanu.
10. Włączenie do sieci wodociągowej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza.
11. Wybudowane przyłącze wodociągowe pozostanie własnością Odbiorcy.
12. Warunki dostawy wody z przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę.
13. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zakład pisemnie o terminie rozpoczęcia prac z 3- dniowym wyprzedzeniem.
14. Termin ważności warunków technicznych – 2 lata od dnia ich wydania.

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

GMINY MSZCZONÓW

96-320 Mszczonów ul. Spółdzielcza 105

TEL. (46) 857 15 33

FAX (46) 858 00 91

E-MAIL zgkimmszczonow@wp.pl

Mszczonów, dn. 27.05.2020

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

dla Gmina Mszczonów dz. 630/1
w m. Mszczonów - fontanna

1. Przyłącze wykonać PVC Ø 160

do istniejącej sieci kanalizacyjnej na dz. nr 630/1

2. Na przyłączy kanalizacyjnym należy zaprojektować studnię rewizyjną (inspekcyjną) na terenie posesji w odległości od 1m do 5m od linii regulacyjnej ulicy.
3. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urządzeń przeciwwzalewowych na instalacji wewnętrznej.
4. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
5. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGKiM w Mszczonowie informuje, że należy złożyć do Starosty wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.
6. Dopuszczalna jakość ścieków odpowiada wymaganiom dla ścieków grupy I. Ilość odprowadzanych ścieków- wg wskazań urządzeń pomiarowych.
7. Jeżeli przyłącze przebiega w pasie drogowym, należy wystąpić do zarządcy drogi o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego, lokalizację przyłączy i prowadzenie robót w pasie drogowym.
8. Po wykonaniu przyłączy należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
9. Włączenie do sieci kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłączy.
10. Warunki odprowadzania ścieków z przyłączonej nieruchomości określi umowa o odprowadzanie ścieków.
11. Termin ważności warunków technicznych – 2 lata od dnia ich wydania.

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwik