

Opinia Nr 95/ 2022

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych budynku przy ul. _____ Nr 5 w Jagodno leśnictwo

dotycząca urządzeń grzewczo – kominowych, użytkowanych przez: Jacek Szypilo

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana: Zbigniewa Falkowskiego

w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³

2. Ustalenia prawidłowości podłączenie³

3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzenia³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Do wolnego przewodu nr 5 należy podłączyć palenisko kominka w pokoju na parterze.

2. Przewód kominowy nr 5 zaleca się zabezpieczyć wkładem kominowym wysokotemperaturowym nie mniejszym niż Ø 140.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: **Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.** (Dz. U. Nr207 poz.2016 z późniejszymi zmianami), **Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.** (Dz. U. Nr 121 poz. 1138) **w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.**

Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla:

Potwierdzenie odbioru opinii: dnia _____

podpis _____

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

pieczęć i podpis



Zbigniew Falkowski
Nr 20733

SZKIC ORIENTACYJNY :

Jagodno leśnictwo 5



1. WK na parterze.
2. WK na parterze.
3. WŁ na I piętrze.
4. WŁ na parterze.
5. Wolny.
6. Wentylacja kotłowni w piwnicy i odpowietrzenie kanalizacji.
7. Piec C.O. węglowy w kotłowni w piwnicy.



Przewody wentylacyjne są o wymiarach 14cm x 14 cm, a przewód dymowy o wymiarach 20cm x 20cm.

Mistrz Kominarski
Nr 20733
Zbigniew Falkowski
Pieczałka i podpis