



L.dz. Adm 13A/2024/8338, 8370/2024

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, przekazuje poniżej treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. **Wykonanie otworu studziennego nr 1B na terenie ujęcia wody pitnej Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku – znak sprawy Adm 13A/2024**

Tabela 1. Pytania Wykonawców oraz wyjaśnienia Zamawiającego

L.p.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1	Na rynku polskim nie dostępne są nowe rury „wiertnicze” (okładzinowe kielichowe) Ø18”. Huta przyjmuje zamówienia w ilości nie mniejszej niż 200 m, a czas realizacji wynosi około. 6 miesięcy i należy dokonać przedpłaty w wysokości ok 350 000 PLN co pokrywa prawie całkowicie państwa budżet i uniemożliwia wykonanie zadania. Według naszej oceny zastosowanie rur okładzinowych z odzysku w dobrym stanie spawanych umożliwia wykonanie tego zadania.	Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie rur okładzinowych z odzysku. Dopuszcza się zastosowanie rur twardych bez szwu o grubości ścianki 8,8-10 (mm) w odcinkach nie krótszych niż 8 mb.
2	Przyjmując państwo wykonanie robót w okresie 6 miesięcy. W umowie powołują się państwo wielokrotnie na harmonogram rzeczowo finansowy oraz na odbiory częściowe, jednakże nigdzie nie jest wspomniane o płatnościach faktur przejściowych. Nie dopuszczamy możliwości podpisania umowy bez wystawiania i realizacji faktu częściowych. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego	Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur częściowych za wykonanie etapu robót gdzie: a) etap I – wykonanie robót budowlanych określonych w poz. 1 – 10 przedmiaru robót, będącym elementem OPZ, b) etap II – wykonanie prac określonych w poz. 11 przedmiaru robót. W załączeniu projekt umowy – załącznik nr 7 do SWZ z naniesionymi zmianami.
3	Nie jest jasny zapis w paragrafie 1 pkt 1 umowy. Organ administracji geologicznej nie wydaje pozwolenia na użytkowanie studni tylko wydaje decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną w ramach Prawa Geologicznego. Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej i wykonanie urządzenia wodnego do poboru wody wydają Wody Polskie w ramach Prawa Wodnego na podstawie m.in. operatu wodnoprawnego, o którym nie ma mowy w SIWZ.	§1 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 7 do SWZ) otrzymuje nowe następujące brzmienie: <i>Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych celem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 1B na terenie ujęcia wody pitnej Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku oraz opracowanie wynikowej dokumentacji hydrogeologicznej i uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego o zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej.</i> W załączeniu projekt umowy – załącznik nr 7 do SWZ z naniesionymi zmianami.

Wykonała: Dorota Achcińska
Dział Zamówień Publicznych
e-mail: dzpublicznych@wsp-bilikiewicz.pl
tel. 58 52 47 518