

Oświęcim, 15 maja 2023 roku

PYTANIA I WNIOSKI WYKONAWCÓW ORAZ WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nr ZP/11/2023 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków stacji uzdatniania wody Zasole oraz na terenie działek przy ul. Skośnej w Oświęcimiu”

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania/prośby o wyjaśnienie/zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udziela odpowiedzi jak niżej.

Pytanie nr 1

Prosimy o możliwość zastosowania w instalacji modułów o mniejszej mocy, rzędy 410-420W. Argumentujemy tą prośbę faktem, że moduły o mocy większej niż 500W, które zostały zawarte w postępowaniu, to nie są urządzenia dedykowane do instalacji montowanych na dachach płaskich, na konstrukcjach balastowych. Powierzchnia modułu o mocy pow. 500 W jest na tyle duża, że dobra praktyka montażowa wymaga zastosowanie przynajmniej 6 punktów podparcia, a konstrukcje balastowe posiadają takich punktów 4. Również szereg producentów konstrukcji balastowych zabrania na nich montowania modułów o wymiarach większych niż 2,1m x 1,15metra

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o mocy mniejszej niż 500W, przy czym moc i rozmieszczenie modułów należy dobrać dla uzyskania jak największej wydajności instalacji, biorąc pod uwagę parametry istniejącej konstrukcji dachowej oraz normy i przepisy techniczno-budowlane.