



## **WSZYSCY WYKONAWCY**

DOTYCZY: **POSTĘPOWANIA NR WD/PN/240214/1 NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH POLEGAJĄCE NA WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH, ZIMOWEGO UTRZYMANIA ORAZ PIELĘGNACJI I UTRZYMANIU ZIELENI Z PODZIAŁEM NA 9 CZĘŚCI :**  
**CZĘŚĆ A – POWIAT BĘDZIŃSKI DW 910, DW 913;**  
**CZĘŚĆ B – POWIAT BIERUŃSKO – LĘDZIŃSKI DW 780, DW 931, DW 934;**  
**CZĘŚĆ C – POWIAT CIESZYŃSKI I BIELSKI DW 937, DW 938, DW 941, DW 942, DW 943, DW 944;**  
**CZĘŚĆ D – POWIAT LUBLINIĘCKI DW 789, DW 905, DW 906, DW 907, DW 908;**  
**CZĘŚĆ E – POWIAT MIKOŁÓWSKI DW 925, DW 926, DW 927, DW 928;**  
**CZĘŚĆ F – POWIAT TARNOGÓRSKI DW 789, DW 907, DW 908, DW 911, DW 912;**  
**CZĘŚĆ G – POWIAT WODZISŁAWSKI DW 937, DW 930, DW 932, DW 933, DW 936;**  
**CZĘŚĆ H – POWIAT ŻYWIECKI DW 781, DW 945, DW 946, DW 948, DW 942;**  
**CZĘŚĆ I – POWIAT RYBNICKI DW 919, DW 921, DW 923, DW 924, DW 925, DW 929, DW 932.**

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z art.135 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami tj.:

### **Zapytanie 1**

BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE I UTRZYMANIOWE

Poz. 43 d.3- proszę o uszczegółowienie pozycji, podanie wymiarów korytek betonowych wraz z szerokością i klasą obciążenia kratki żeliwnej.

### **Wyjaśnienie**

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć wyroby klasy wytrzymałości D 400 długości 100cm i szerokości 21cm.

### **Zapytanie 2**

BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE I UTRZYMANIOWE

Poz. 79 d.4- proszę o uszczegółowienie pozycji, podanie grubości namułu do odmulenia.

### **Wyjaśnienie**

Zamawiający określił grubość namułu podając nr KNR 2-31 1403 – 06.

### **Zapytanie 3**

BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE I UTRZYMANIOWE

Poz. 80 d.4- proszę o uszczegółowienie pozycji i wskazanie stopnia zamulenia przepustów do oczyszczenia.

### **Wyjaśnienie**

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć stopień zamulenia do 100%.

### **Zapytanie 4**

BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE I UTRZYMANIOWE

Poz. 84. d.4- proszę o uszczegółowienie jednostki obmiarowej. Zamawiający jako jednostkę obmiarową podaje „kpl.”. Proszę wskazać ile metrów, sztuk itp., wchodzi w skład kompletu uszkodzonych ekranów akustycznych.

### **Wyjaśnienie**

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć komplet składający się z belki podwalinowej wysokości 0,5m, panel wysokości 4,0 m, szerokości 4,0 m. Panel ma być wyposażony w drzwi.

### **Zapytanie 5**

BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE I UTRZYMANIOWE

Poz. 104 d.4- proszę o wyjaśnienie jakie łańcuchy Zamawiający ma na myśli, plastikowe czy metalowe?

### **Wyjaśnienie**

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć łańcuchy stalowe ocynkowane pomalowane proszkowo. Kolor biały i czerwony.

### **Zapytanie 6**

BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE I UTRZYMANIOWE

Poz. 118 d.4- proszę o doprecyzowanie pozycji poprzez podanie typów, wymiarów, rysunków technicznych niekonwencjonalnych konstrukcji wsporczych stalowych w formie wysięgników.

### **Wyjaśnienie**

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć konstrukcje wsporcze wykonane z rur stalowych ocynkowanych dla tarcz znaków typowych o powierzchni do 2,0m<sup>2</sup>.

### **Zapytanie 7**

BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE I UTRZYMANIOWE

Poz. 120 d.4- czy Zamawiający wskazuje typ, wysokość płotków, z jakiego materiału powinny być wykonane?

### **Wyjaśnienie**

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć płoty wykonane z tworzywa sztucznego.

### **Zapytanie 8**

BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE I UTRZYMANIOWE

Poz. 124 d.4 proszę o wyjaśnienie na jakich zasadach, w jakich czasookresach itp., będzie rozliczana kwota tymczasowa. Czy powinna być wyliczona jako 5% wartości robót z branży: roboty budowlane i utrzymaniowe?



**Wyjaśnienie**

Zamawiający kwotę tymczasową jasno i klarownie określił w SWZ.

**Zapytanie 9**

BRANŻA: PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DRÓG WOJEWÓDZKICH

Poz. 1 d.1- wnoszę o rozbicie pozycji odmładzania starszych drzew oraz dokonanie podziału drzew na ich średnice- jak w przypadku wycinki drzew.

**Wyjaśnienie**

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje rozbicia pozycji odmładzania drzew z podziałem na ich średnice.

**Zapytanie 10**

BRANŻA: PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DRÓG WOJEWÓDZKICH

Poz. 18 d.1- proszę o uszczegółowienie. Co Zamawiający rozumie pod nazwą „Przeгляд drzewostanu”, jaki specjalista powinien go dokonać. Jak Zamawiający w tej pozycji rozumie jednostkę „kpl.”

**Wyjaśnienie**

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem przeгляд drzewostanu rozumie wykonywanie czynności związanych z oceną stanu zdrowotnego drzewa i jego wpływu na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Przez komplet należy rozumieć wszystkie drogi wymienione w danej części.

Zamawiający nie wymaga dodatkowych uprawnień dla osoby wykonującej przeгляд.

**Zapytanie 11**

BRANŻA: PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DRÓG WOJEWÓDZKICH

Poz. 22 d.2- proszę uszczegółowić jakie nasadzenia Zamawiający ma na myśli. Jaki rodzaj, wielkość nasadzenia. Sadzonkę dostarcza Zamawiający czy Wykonawca?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający wyjaśnia, że koszt sadzonki należy uwzględnić w cenie jednostkowej pozycji przedmiarowej. Sadzonkę należy przyjąć o średnicy minimum 14 cm mierzonej na wysokości 1,0 m. Sadzone należy przyjąć jako dąb lub buk.

**Zapytanie 12**

BRANŻA: PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DRÓG WOJEWÓDZKICH

Poz. 23 d.2- proszę uszczegółowić jakie nasadzenia Zamawiający ma na myśli. Jaki rodzaj, wielkość nasadzenia. Sadzonkę dostarcza Zamawiający czy Wykonawca? Czy nasadzenie ma zostać wykonane razem z pielęgnacją w pierwszych okresach życia, palikowaniem itd?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający wyjaśnia, że palikowanie i pielęgnację należy przyjąć przez 2 lata od nasadzenia.

**Zapytanie 13**

BRANŻA: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR DW 780, DW 931, DW934

W związku z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi monitorowania, dokumentowania, raportowania pracy akcji zima zwracam się z prośbą o podwyższenie kosztów administracyjnych ośrodka dyspozycyjnego Akcja Zima z 0,8% sumy działów 1-6 do 3% sumy tych działów.

**Wyjaśnienie**

Zamawiający nie wyraża zgodny na podwyższenie kosztów administracyjnych ośrodka dyspozycyjnego akcji zima.

**Otrzymują:**

1. STRONA INTERNETOWA <https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice>

Opracowała: Magdalena Marciniak