

Dot.: Budowa ul. Dębowej w Dąbrowce

Na podst. art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Proszę o podanie szczegółowych informacji dla materaców gabionowych dla umocnienia wylotu.

Odpowiedź:

Materace gabionowe o grubości 30 cm na odcinku 2 metrów o wymiarach 2mx1m w każdą stronę od wylotu.

Pytanie 2

Proszę o informacje czy likwidację istniejącego wodociągu należy wykonać poprzez zamulenie czy zdemontowanie?

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa przewiduje zarówno likwidację jak i zamulenie. Ostateczną metodę należy ustalić z gestorem sieci.

Pytanie 3

Proszę o informacje czego dotyczą pozycje przedmiarowe Lp. 47, 48,49? Brak zaznaczonych rur w projekcie.

Odpowiedź:

Rury osłonowe Lp. 48 – dotyczy przejść poprzecznych przez drogę i pod zjazdami kabli telekomunikacyjnych. W projekcie ww. rury osłonowe znajdują się w b. teletechnicznej. Projekt kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej nie przewiduje montażu żadnych rur ochronnych z wyjątkiem rur osłonowych dwudzielnych zaznaczonych na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Pytanie 4

Czy regulacja istniejących włączów, zasuw, kratek ma być jedynie regulacją wysokościową czy będziemy musieli wymienić jakieś elementy na nowe?

Odpowiedź:

Do wymienianych przyłączy wodociągowych należy ująć nowe skrzynki do zasuw. Istn. kraty należy zlikwidować, a wylazy kanalizacji sanitarnej należy wymienić lub wyregulować – ostateczne rozwiązanie należy ustalić z gestorem sieci kanalizacji sanitarnej.

Pytanie 5

Czy wykonawcy będzie naliczana opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 6

Proszę o załączenie badań geologicznych wraz z kartami otworów.

Odpowiedź:

Inwestor nie posiada badań geologicznych.

Pytanie 7

Proszę o załączenie uzgodnień drogowych, branżowych - brak w materiałach.

Odpowiedź:

Uzupełnienie do załączonych w poprzednim wyjaśnieniu zawarto w załączeniu.

Pytanie 8

Proszę o zamieszczenie projektu docelowej organizacji ruchu, brak w materiałach.

Odpowiedź:

Projekty organizacji ruchu są w zakresie przedmiotu zamówienia. W załączeniu projekty organizacji ruchu z 2021.

Przewodniczący komisji przetargowej
Mariusz Karpala