

LEGENDA–OŚWIETLENIE PODSTAWOWE:

	–	Wypust kablowy oświetleniowy - sufitowy
	–	Wypust kablowy oświetleniowy - kinkiet
	Z1	Oprawa ośw. zewnętrznego montowana na elewacji
	Z2	Oprawa ośw. zewnętrznego montowana na elewacji
	–	Wypust kablowy 1-fazowy oświetleniowy bez puszki (l=1,5m)

LEGENDA–OSPRZĘT:

	Łącznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny, 10/16A, 230V, IP20, p/t,
	Łącznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny hermetyczny, 10/16A, 230V, IP44, p/t,
	Łącznik instalacyjny 1-biegunowy świecznikowy, 10/16A, 230V, IP20, p/t,
	Łącznik instalacyjny 1-biegunowy schodowy, 10/16A, 230V, IP20, p/t,
	Łącznik instalacyjny 1-biegunowy schodowy, hermetyczny, 10/16A, 230V, IP44, p/t,
	Przycisk instalacyjny 1-biegunowy, hermetyczny, 10/16A, 230V, IP44, p/t,
	Łącznik automatyczny 1-biegunowy z detekt. ruchu i czujn. obecności, 10/16A, 230V, kącie detekcji 360°, sufitowy

LEGENDA–SIŁOWA:

	R	Rozdzielnica elektryczna
	G	Gniazdo elektryczne pojedyncze płaskie z przesłoną z bolcem ochronnym P+N+PE, 16A, 230V, IP20, p/t,
n	G	Gniazdo elektryczne podwójne płaskie z przesłoną z bolcem ochronnym nx(1P+N+PE), 16A, 230V, IP20, p/t,
	G	Gniazdo elektryczne pojedyncze hermetyczne z bolcem ochronnym P+N+PE, 16A, 230V, IP44, p/t,
n	G	Gniazdo elektryczne podwójne hermetyczne z bolcem ochronnym nx(1P+N+PE), 16A, 230V, IP44, p/t,
	WK	Wypust kablowy 1-fazowy (3-żyłowy) do zasilania odbiornika instalowanego na stałe, bez puszki (l=1,5m)
3	WK	Wypust kablowy 3-fazowy (5-żyłowy) do zasilania odbiornika siłowego instalowanego na stałe, bez puszki (l=1,5m)
	DZ	Dzwonek - zasilanie 1-fazowe
	GZU	Główny zacisk uziemiający (główna szyna wyrównawcza-uziemiona)
	MZU	Miejscowy zacisk uziemiający (miejscowa szyna wyrównawcza-uziemiona)
TV	TV	Gniazdo telewizyjne
INT	INT	Gniazdo internetowe

Urszula Adamiuk
ul. Hołowieska 68c
17–100 Bielsk Podlaski
NIP: 5431718667

PROJEKTANCI:	PODPISY:
mgr. inż. Jerzy Adamiuk upr. bud. do proj. b.ogr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instlacji i urządzeń elektrycznycch i elektroenergetycznych nr. ewid, PDL/0075/POOE/10	

NAZWA ZADANIA:
Projekt techniczny instalacji elektrycznej w wiacie narzędziowej

ADRES:
Rudka działka nr geod. 1319/1

NAZWA RYSUNKU:
Rzut wiaty

ETAP:	BRANŻA:	SKALA:
PROJ. TECHNICZNY	ELEKTRYCZNA	1:100

DATA:	NR RYSUNKU:	NR STRONY:
24–10–2023	1	3