



Sędziszów Małopolski, dn. 8 lutego 2024 r.

PPiZP.271.6.2024.MK1

Szanowni Wykonawcy

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Przebudowa i remont ulic w Sędziszowie Małopolskim – pakiet.”

Zamawiający, Gmina Sędziszów Małopolski, korzystając z art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ, w kontekście pytań jakie wpłynęły od Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Poniżej pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1

Przedmiar Robót - Remont ul. Szerokiej, ul. Garncarskiej ul. Polnej w Sędziszowie Młp.

Pozycja z przedmiaru- grupa ul. Polna w roboty przygotowawcze poz. nr 1.4.4.1.6 studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym, wykopie, kręgi Fi 1000 mm, dodatek za każde 0,5m, głębokości ponad 3 m.

Proszę o uzupełnienie ilości.

Odpowiedź 1

Zamawiający zmienia treść poz. 1.4.4.1.6. w następujący sposób:

Przed zmianą:

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi 1000 mm, dodatek za każde 0,5 m głębokości **ponad** 3 m.

Jm 0,5 m²

Po zmianie:

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi-1000-mm, dodatek za każde 0,5-m głębokości **do** 3-m.

Jm: 0,5 m²

Ilość: 1

Ponadto Zamawiający zmienia treść:

1) poz. 1.4.4.1.9. Przedmiaru robót w następujący sposób:

Przed zmianą:

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe KD (wraz z wymiana pokrywy oraz włąz żeliwny fi 600mm) szt. 10



GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI, UL. RYNEK 1,
woj. PODKARPACKIE

tel. 17 745 36 12; 17 22 16 001; fax 17 22 16 313

www.sedziszow-mlp.pl, e-mail: um@sedziszow-mlp.pl

Po zmianie:

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe KD (wraz z wymiana pokrywy żelbetowej fi 100cm z włazem żeliwnym fi 600mm) szt. 10

2) Rozdz. XVII ust. 1

Przed zmianą:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/878401> do dnia **13 lutego 2024 r. do godziny 11:15.**”

Po zmianie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/878401> do dnia **14 lutego 2024 r. do godziny 11:15.**”

Rozdz. XVIII ust. 1

Przed zmianą:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13 lutego 2024 r. o godzinie 11:30**, w trybie art. 222 ustawy Pzp.”

Po zmianie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14 lutego 2024 r. o godzinie 11:30**, w trybie art. 222 ustawy Pzp.”

Rozdz. XVI ust. 1

Przed zmianą:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **13 marca 2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Po zmianie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **14 marca 2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ na etapie składania ofert.

Z poważaniem



GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI, UL. RYNEK 1,
woj. PODKARPACKIE

tel. 17 745 36 12; 17 22 16 001; fax 17 22 16 313

www.siedziszow-mlp.pl, e-mail: um@siedziszow-mlp.pl

Załączniki:

1. Aktualny Przedmiar robót
2. Prolongata uzgodnienia z Gaz System
3. Prolongata uzgodnienia z PGE

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. Aa

Sporządziła: Monika Kubacka