


PRACOWNIA TECHNIK MIKROSKOPOWYCH  
zespół pomieszczeń nr 7



jednostka zewnętrzna-układ 2  
Qch=14,0kW,  
Ne=3,46kW/3x400V/50Hz,  
G=119kg,  
WxSxG=1334x970x370mm

jednostka zewnętrzna-układ 1  
 $Q_{ch}=15,5\text{ kW}$ ,  
 $N_e=3,99\text{ kW}/3\times 400\text{ V}/50\text{ Hz}$ ,  
 $G=119\text{ kg}$ ,  
 $W_x S_x G=1334\times 970\times 370\text{ mm}$

jednostka wewnętrzna=układ2  
pom. 9c, Qch=10,0kW,  
Ne=0,10kW/230V/50Hz,  
G=18kg,  
WxSxG=340x1150x280mm

jednostka wewnętrzna-układ 1  
pom. 9a, Qch=8,0kW,  
Ne=0,10kW/230V/50Hz,  
G=15kG,  
WxSxG=320x998x238mm

jednostka wewnętrzna-układ 1  
pom. 7c, Qch=5,6kW  
Ne=0,10kW/230V/50Hz,  
G=15kG,  
WxSxG=320x998x238mm





jednostka wewnętrzna-układ 1  
pom. 9b, Qch=4,0kW  
Ne=0,10kW/230V/50Hz,  
G=8,5kG,  
WxSxG=268x840x203mm

## LEGENDA

- układ freonowy nr 1
- układ freonowy nr 2
- instalacja skroplin

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - STAN PROJEKTOWANY			
NR. POM.	NAZWA POM.	pow. (m <sup>2</sup> )	kubatura.(m <sup>3</sup> )
7c	pracownia technik mikroskopowych	20,21	69,52
9a	- II -	12,72	43,88
9b	- II -	6,99	24,12
9c	piwniczka	5,61	11,90
	RAZEM:	45,53	149,42

OZNACZENIA:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
|  | ściany istniejące murowane |
|  | ściany istniejące GK       |
|  | grzejnik istniejący        |
|  | tablica elektryczna        |

projektowane jednostki zewnętrzne klimatyzatora ustawione  
na systemowym ruszcie

	FIRMA PROJEKTOWA KWOŁEK & JANUSZKIEWICZ S.C.			tel/Fax: (0-71)341-70-05    NIP: 897-16-12-87
	WROCŁAW, PL, KOŚCIUSZKI 22/13			
obiekt	Budynek Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław, ul. Sienkiewicza 21, dz. nr 25/2 , AM-27, obręb pl. Grunwaldzki			stadium <b>PT</b>
projektant	specjalność	imię, nazwisko	nr uprawnień	podpis
projektant	IS	mgr inż. Elżbieta Bester	11679/WBP	data 15.01.2022r
				skala 1:50
sprawdzający	IS	mgr inż. Agata Podgórn	248/02/DUW	
temat	System chłodzenia pomieszczeń w Pracowni Techniki Mikroskopowych ( nr 7 ) .			nr rysunku
tytuł rysunku	RZUT ZESPOŁU POMIESZCZEŃ nr 7 - instalacja klimatyzacji po zmianie lokalizacji skrzypki			02-S